

Nr. înreg.: 33 678 / 18. AUG. 2017

Referință: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Reabilitare ansamblu Sediul II, str. Rezervoarelor nr. 8 "

Ca urmare a clarificărilor solicitate de trei dintre firmele care au examinat Anunțul de participare pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: „În antemăsurătorile date de dumneavoastră pentru corpul C8-9. există formularul F3 - ele voce date C8-C9, în timp ce în formularul F2 acesta nu există. Vă rugăm precizați dacă lista de cantități face sau nu obiectul acestei licitații.”

Răspuns: Se va oferta devizul aferent instalației de voce-date și se vor opera corecturile în formularul F2.

Solicitare 2: „ În formularul F3 – instal. termice int. C8-C9 art. 46 - Montare destratificator conform lista de echipamente, art. 47 - Montat unitate exterioară de climatizare tip split conform lista de echipamente. art.48 - Montat unitate interioară de climatizare conform lista de echipamente. Vă rugăm să publicați această listă cu echipamente.”

Răspuns: Vă transmitem fișele solicitate.

Solicitare 3: „ În formularul F3 - ele semnaliz inc C8-C9 art. 7. Centrala de semnalizare incendiu, adresabilă cu 2 bucle, extensibilă, complet echipată, inclusiv module actionare, baterii acumulatori. Vă rugăm precizați unde se prinde această centrală în F3 sau în F4?”

Răspuns: Echipamentul rămâne cuprins în lista F3.

Solicitare 4: „ Vă rugăm să precizați unde trebuie să fie procurarea art. 9 - Interfața adresabilă, modul comenzi și semnalizare din lista F3 ele semnaliz inc C8-C9 : în lista F3 sau în formularul F4 ?”

Răspuns: Procurarea echipamentului va fi cuprinsă în lista F3.

Solicitare 5: „ In formularul F3 instal termice înt (7 art. 43 - Montat unitate exterioară de climatizare tip split conform lista de echipamente, art.44 - Montat unitate interioară de climatizare conform lista de echipamente. Vă rugăm să publicați aceasta listă cu echipamente.

Răspuns: Vă transmitem fișele solicitate.

Solicitare 6: „ Vă rugăm să precizați unde trebuie să fie procurarea art. 9 - Interfața adresabilă, modul comenzi și semnalizare din lista F3 ele semnaliz inc C7 : în lista F3 sau în formularul F4 ?”

Răspuns: Procurarea echipamentului va fi cuprinsă în lista F3.

Solicitare 7: „ În formularul F3 ele semnaliz inc C7 art.7 - Centrala de semnalizare incendiul, adresabila cu 1 bucla, extensibila, complet echipata, inclusiv module actionare, baterii acumulatori. Vă rugăm precizați unde se prinde această centrală în F3 sau în F4?”

Răspuns: Echipamentul rămâne cuprins în lista F3.



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

Solicitare 8: „În fișierul F2,F3,F4 Conpet Retele exterioare LICITATIEI.xls, sheet: F3 ele voce date RETELE EXT, la pozitia 8 trebuie oferat „Rack principal parter, complet echipat”, În documentatia tehnica nu am găsit referire la acest rack. Vă rog transmiteți component acestuia în vederea ofertării”.

Răspuns: Rack-ul de comunicație va fi de 19", 800x800, 48 U conținând :

- Wire Manager;
- Patch paneluri montaj în rack 24xRJ45 cat 6;
- Modul de ventilație cu 2 ventilatoare și termostat, montaj în rack de 19";
- Module de alimentare montate în rack, 220V / 50Hz, 8 prize schuko, cu varistor, filtru și paratonere;
- Module alimentare UPS, montaj in rack;
- Patch corduri RJ45 cat 6, l=0,8m.

Solicitare 9: „ În vederea ofertarii in mod unitar de catre toti ofertantii a articolelor de lucrari si tinand cont ca licitatiea nu cuprinde si proiectare, va rugam sa precizati in mod clar care este continutul (reteta,respectiv materialul) urmatoarelor articole de lucrari:

1.1-"Racordare splituri climatizare(unitate exterioara+interioara) la instalatia electrica"-UM-buc, va rugam sa precizati tipul de cabluri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.2-"Racordare ventilatoare la instalatia electrica"-UM-buc, va rugam sa precizati tipul de cabluri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.3-"Racordare generator aer cald (din luminatoare) la instalatia electrica" -UM-buc, va rugam sa precizati tipul de cabluri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.4-"Racordare pompe la instalatia electrica" -UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.5-"Automatizare pompe circulatie agent termic"-UM-set, va rugam sa precizati ce cuprinde acest articol si daca unitatea de masura "set" se poate inlocui cu "buc".

1.6-"Racordare utilaje tehnologice, la instalatia electrica" -UM-buc, va rugam sa precizati tipul de cabluri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.7-"INSTALATIE ILUMINAT + PRIZE ETANSE 24 V, CANAL SERVICE AUTO CORP C4" -UM-set, va rugam sa precizati ce cuprinde acest articol si daca unitatea de masura "set" se poate inlocui cu "buc".

1.8- "Racordare tablou T-Scada la instalatia electrica" -UM-buc, va rugam sa precizati tipul de cabluri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.9-"Panou afisare nivel apa rezervor incendiu + stare functionare pompe incendiu" "-UM-buc, va rugam sa precizati ce cuprinde acest articol/buc

1.10-"Sonde nivel rezever apa incendiu, complet echipate, inclusiv cablu comanda" "-UM-buc, va rugam sa precizati ce cuprinde acest articol/buc.

1.11-"Racordare uscator de maini la instalatia electrica" -UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.12-"Racordare trape fum la instalatia electrica" -UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.13-"Racordare stratificator la instalatia electrica" -UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.14-"Racordare utilaje atelier mecanic 2, la instalatia electrica"-corp C12--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.15-"Racordare compresor la instalatia electrica" "-corp C18--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

1.16- "Racordare destratificator la instalatia electrica" -corp C18--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.17- "Racordare baterie electrica la instalatia electrica" -corp C18--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.18- "Racordare electropalan la instalatia electrica" -corp C18--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.19- "Racordare pod rulant la instalatia electrica" -corp C18--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.20- "Racordare VRV-uri la instalatia electrica" -corp C18--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.21- "Racordare aeroterme la instalatia electrica" -corp C18--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.22- "Racordare tablou Punct Termic TF.PT la instalatia electrica" -retele exterioare--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare.

1.23- "Racordare grup pompe ape uzate la instalatia electrica" -retele exterioare--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare

1.24- "Racordare bariere auto la instalatia electrica " -retele exterioare--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare

1.25- "Racordare camere video la instalatia electrica" -retele exterioare--UM-buc, va rugam sa precizati tipul de racorduri, dimensiunea lor si lungimea/buc racordare. "

Răspuns: 1.1.- 1.4. Tipul cablului si sectiunea sunt date in schemele electrice ale tablourilor de unde se racordeaza, iar lungimea cablurilor este cuprinsa in listele de cantitati de lucrari aferente corpurilor de cladire corespunzatoare global pe tip si sectiune de cabluri (nu pe fiecare bucata). Articolul se refera la manopera aferenta racordarii respectivelor utilaje.

1.5. Articolul se refera la sistemul de automatizare a utilajelor care trebuie luata in calcul de catre ofertant. Componenta sistemului de automatizare depinde de tipul si parametrii utilajelor ce se vor monta. Se foloseste UM „set” pentru ca este un ansamblu de componente.

1.6. Tipul cablului si sectiunea sunt date in schemele electrice ale tablourilor de unde se racordeaza, iar lungimea cablurilor este cuprinsa in listele de cantitati de lucrari aferente corpurilor de cladire corespunzatoare global pe tip si sectiune de cabluri (nu pe fiecare bucata). Articolul se refera la manopera aferenta racordarii respectivelor utilaje.

1.7. Articolul se refera la sistemul de iluminat care se va monta. Pentru ofertare se pot considera 3 lampi tip AIN 60W/24V, 4 prize 24 V si 3 transformatoare 230/24V-600 VA. Se foloseste UM „set” pentru ca este un ansamblu de componente.

1.8. Articolul se refera la manopera aferenta racordarii tabloului la instalatia electrica. Raspunsul referitor la tipul de cablu, sectiune si lungime este identic cu cel dela punctul 1.1

1.9 Articolul se refera la un panou standard de afisare cu LED-uri, pentru care trebuie luat in calcul de catre ofertant. Componenta acestui panou va fi stabilita in momentul executiei.

1.10 Articolul se refera la sondele de nivel necesare masurarii nivelului de apa din rezervor incendiu. Pentru ofertare se pot considera sonde de nivel de 1,5 m lungime, cabluri rezistente la apa pentru racordare sonde si presetupe.

La punctele 1.11 -1.21. Tipul cablului si sectiunea sunt date in schemele electrice ale tablourilor de unde se racordeaza, iar lungimea cablurilor este cuprinsa in listele de cantitati de lucrari aferente corpurilor de cladire corespunzatoare global pe tip si sectiune de cabluri (nu pe fiecare bucata). Articolul se refera la manopera aferenta racordarii respectivelor utilaje.



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

1.22. Articolul se refera la manopera aferenta racordarii tabloului la instalatia electrica. Raspunsul referitor la tipul de cablu, sectiune si lungime este identic cu cel dela punctul 1.1

1.23 ... 1.25. Tipul cablului si sectiunea sunt date in schemele electrice ale tablourilor de unde se racordeaza, iar lungimea cablurilor este cuprinsa in listele de cantitati de lucrari aferente corpurilor de cladire corespunzatoare global pe tip si sectiune de cabluri (nu pe fiecare bucata). Articolul se refera la manopera aferenta racordarii respectivelor utilaje.

Solicitare 10: „Referitor: Instalatii electrice-curenti tari

Va rugam sa clarificati urmatorul aspect:

La retele exterioare sunt prezentate fise tehnice pentru aparatele de iluminat exterior. Aceste aparate sunt cuprinse in F3-retele exterioare-instalatii curenti tari, atat ca procurare, cat si ca montaj si nu sunt echipamente. Va rugam sa precizati daca se vor completa si prezenta in oferta si aceste fise tehnice sau sunt doar informative.

In cazul in care se vor completa de catre ofertanti, va rugam sa clarificati ce inseamna nota de la sfarsitul acestor fise, si anume: "aparatele de iluminat mai sus descrise vor avea aceiasi fotometrie pentru obtinerea rezultatelor din proiectul luminotehnic, in acest sens se vor prezenta calculele luminotehnice pentru situatia data in caietul de sarcini, aferent proiectului avizat".

Răspuns: Fisele tehnice pentru aparatele de iluminat exterior sunt informative, compatibile cu sistemul actual de iluminat din incinta.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**
Jr. Anamaria Dumitrache

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu

SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Agripina Țircavu



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

Fisa tehnica nr. C7-T.01

Obiectul: CLADIREA C7 - MAGAZIE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.55 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.70 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda		
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agreement tehnic		
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare		
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

Fisa tehnica nr. C7-T.02

Obiectul: CLADIREA C7 - MAGAZIE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Ventilator de evacuare**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcționali Ventilator de evacuare cu următoarele specificații tehnice: - pentru montare pe perete sau plafon - debit : 75 mc/h - presiune statica disponibila : 35 Pa - complet echipat pentru funcționare		
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agrement tehnic		
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare		
4	Condiții de garanție si postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgaranție pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C8-C9-T.01

Obiectul: CLADIREA C8-C9 - MAGAZIE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**

Utilajul, echipamentul tehnologic : **Sistem de climatizare tip split**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcționali Sistem de climatizare tip split, cu tehnologie INVERTER cu următoarele specificații tehnice: - cu unitatea interioara pentru montaj pe perete - putere răcire : 2.50 kW - putere încălzire : 3.20 kW - putere electrica consumata in regim de răcire : 0.55 kW - putere electrica consumata in regim de încălzire : 0.70 kW - complet echipat pentru funcționare, inclusiv panoul de comanda		
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agrement tehnic		
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare		
4	Condiții de garanție si postgarantie Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgarantie pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

Fisa tehnica nr. C8-C9-T.02

Obiectul: CLADIREA C8-C9 - MAGAZIE

Categorii de lucrări: - **Instalații termice**


Utilajul, echipamentul tehnologic : **Ventilator de evacuare**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici si funcționali Ventilator de evacuare cu următoarele specificații tehnice: - pentru montare pe perete sau plafon - debit : 75 mc/h - presiune statica disponibila : 35 Pa - complet echipat pentru funcționare		
2	Condiții privind exigentele de performanta (de asigurarea calitatii) Certificatul de calitate Agrement tehnic		
3	Condiții de livrare si plata Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnica si instrucțiuni de întreținere si exploatare		
4	Condiții de garanție si postgaranție Se asigura manopera si piese de schimb in perioada de postgaranție pe baza de contract Asistenta tehnica la montare si punere in funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cat si execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.



strada Avrig 80
sector 2, București
CUI RO 15601386

Fisa tehnica nr. C8-C9-T.03

Obiectul: CLADIREA C8-C9 - MAGAZIE
Categorii de lucrări: - **Instalații termice**
Utilajul, echipamentul tehnologic : **Destratificator**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Destratificator cu următoarele specificații tehnice: - debit : 3500 mc/h - putere electrică consumată : 163W - nivel de zgomot : 46 dB - dimensiuni (LxlxH) : 555x555x410 mm - înălțime de instalare : 3.5 – 6.5m - complet echipat pentru funcționare		
2	Condiții privind exigentele de performanță (de asigurarea calității) Certificatul de calitate Agrement tehnic		
3	Condiții de livrare și plată Complet echipat cu toate furniturile Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare		
4	Condiții de garanție și postgaranție Se asigură manopera și piese de schimb în perioada de postgaranție pe baza de contract Asistență tehnică la montare și punere în funcțiune		
5	Alte condiții specifice		

Proiectant,

Ofertant

PRECIZARE : Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 0 și 1 revine ofertantului.