

Nr. înreg.: *33812/* 2 1. AUG. 2017

Referință: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Reabilitare ansamblu Sediul II, str. Rezervoarelor nr. 8 "

Ca urmare a clarificărilor solicitate de patru dintre firmele care au examinat Anunțul de participare pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: „ - Tablouri electrice care nu au monofilara pdf:

- TSP-C 1 (tablou iluminat siguranța CI)
- TE inversor aferent tablou vitali ansamblu TV.ANS_INC
- TE inversor aferent tablou vitali TV.CI&C18 corpuri CI și C18
- T.IL.EXT iluminat exterior incinta
- T.DC.18 servere data center
- T Telecomunicatii (SCADA) corp C1
- TF.PT (punct termic)
- Tablouri care sunt in planuri dar in listele de cantitati nu sunt prinse:
 - TF.PT (punct termic) - avem doar racordarea lui
 - TV C18 - vitali corp C18
 - T Telecomunicatii (SCADA) corp CI - avem doar racordarea lui
 - TE inversor aferent tablou vitali TV.CI&C18 corpuri CI și C18
 - TE inversor aferent tablou vitali ansamblu TV.ANS_INC
 - TF-FUM.C18 (desfumare corp C18)
 - compartiment separat de circuite (o cutie de distributie din aval de PT din schema energetica)
 - nu am vazut in listele de cantitati nici centrala de semnalizare CSI.C 17 - 0,5kW incendiu ansamblu cabina poarta corp C17
 - Observatii: 1) 3xUPS: - pe plan sunt de 200kVA. iar in listele de cantitati sunt de 250 kVA
2) GE: - pe plan este de 300kVA, iar in listele de cantitati este de 350kV A"

Răspuns: 1. Referitor la scheme tablouri electrice:

- TSP.C1 are schema monofilara data in proiect
- Inversoarele de sursa din amonte de tablourile TV.ANS_INC, respectiv TV.C1&C18 vor fi livrate impreuna cu grupurile electrogene aferente, conform schemei E2-01.RE
- Schema tabloului T.IL.EXT (iluminat exterior incinta) este cuprinsa in planul de situatie (plansa E1-01.RE)
- Echiparea tabloului TF.PT nu face obiectul proiectului, fiind cuprinsa numai manopera aferenta racordarii acestui tablou la instalatia electrica
- Echiparea tabloului T.DC.18 va fi stabilita impreuna cu Beneficiarul pe parcursul executiei
- Tabloul T.Telecomunicatii (SCADA) este existent, fiind cuprinsa numai manopera aferenta racordarii acestui tablou la instalatia electrica

2. Referitor la tablouri electrice necuprinse in liste cantitati:

- Raspunsul referitor la inversoarele de sursa si la tablourile TF.PT si T.Telecomunicatii (SCADA) este cel de la punctul 1
- Tablourile TV C18 si TF-FUM C18 vor fi echipate conform specificatiilor din proiect si sunt cuprinse ca pozitii in lista de cantitati corp C18 (formular F3)

- Centrala de semnalizare incendiu CSI.C17 este centrala de tip master cuprinsa in formularul F4 si fisa tehnice de la retele exterioare
- Pentru punctele mentinate in observatii se vor respecta listele de cantitati.

Solicitare 2: „ In formularul F3 arhitectura C13 art. 7 - Curatare huma pereti existenti si art. 9- Vopsitorii lavabile la pereti si tavane nu au prevazute cantitati. Va rugam sa precizati daca aceste activitati fac sau nu obiectul acestei licitatii.”

Răspuns: S-a răspuns prin adresa nr. 33557/18.08.2017.

Solicitare 3: „ In formularul F3 instal termice int C3 art. 2 - Elemente de sustinere pentru radiatoare -15 kg,iar art.3 - Procurare elemente de sustinere - 34 ml. Va rugam corelati cantitatea montata cu cea procurata.”

Răspuns: Sunt unitati de masura diferite; nu e nevoie de nici o corelare suplimentara, in functie de furnizor se poate folosi si unitatea de masura „bucati”, se va converti pretul la unitatea din lista.

Solicitare 4: „ In formularul F3 instal termice int C3 exista neconcordanțe între articole, unitati de masura si cantitati asa cum se observa:

22	Ventil de aerisire W' montat la coloane	mp	106,00
23	Spalare conducte cu apa	mp	106,00
24	Proba de etanseitate la presiune a conductelor	mp	106,00
25	Proba de dilatare-contractare	mp	20,00
26	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de incalzire pentru zugravire	mp	8,32
27	Izolarea conductelor de incalzire cu tub izolanț de 6 mm	mp	

Va rugam sa corectati lista si sa o republicati.?”

Răspuns: S-a răspuns prin adresa nr. 33557/18.08.2017.

Solicitare 5: „ In formularul F3 instal sanitare RETELEEXTart. 41- Sprijiniri de maluri -1200 mi sunt aferente rețelei de canalizare. In indicatoarele de deviz sprijinirile au ca unitate de masura m², ceea implica faptul ca si adancimea este luata in calcul. Va rugam sa transmiteti cantitatea in m², pentru a putea evalua corect aceasta activitate.

Răspuns: Se vor oferta 1200 m².

Solicitare 6: „ In formularul F3 inst SANIT INT el exista o repetare a ultimei activitati (Izolarea conductelor cu tub izolanț de 6 mm) articolele avand unitati de masura diferite si aceeasi cantitate

66	Izolarea conducte lor cu tub izolanț de 6 mm	ml	56,00
67	Izolarea conducte lor cu tub izolanț de 6 mm	mp	56,00

Va rugam corectati.”

Răspuns: Se oferteaza 56 mp.

Solicitare 7: A., Solicitarea privind personalul folosit pentru indeplinirea contractului, respectiv :

Responsabil tehnic cu executia in domeniul 6.1 - instalatii electrice; Responsabil ethnic cu executia in domeniul 6.2 - instalatii termice, sanitare si de ventilatie; Responsabil tehnic cu executia in domeniul 8.1 - retele electrice.

Avand in vedere ca aceste domenii nu au existat anterior intrarii in vigoare a Ordinului nr. 1895/2016, pana in prezent ISC nu a organizat nici o sesiune de autorizare RTE pentru aceste domenii, preschimbarea legitimatiilor conform noului ordin s-a facut doar pentru domeniile existente anterior.

Va rugam clarificati cerintele."

B. „Revenim la adresa cu **raspunsuri la solicitari de clarificari nr. 31491 din 02 august 2017** in care se mentiona in Fisa de date a achizitiei, la IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice ca se solicita prezentarea Formularului 8, formular care precizeaza la punctul 8.

.....

- Responsabil Tehnic cu Execuția în domeniul Instalații termice, sanitare și de ventilații- Contractorul trebuie să facă dovada faptului că a depus la ISC Cerere pentru examinare RTE conform legislației în vigoare

*Precizam ca dovada faptului ca specialistul propus pentru **Responsabil Tehnic cu Execuția în domeniul Instalații termice, sanitare și de ventilații** a depus la ISC - Cerere pentru examinare RTE conform legislației în vigoare, creeaza premise de favorizare sau /si inegalitate de sanse intre operatorii economici care vor participa la prezenta licitatie.*

.....

Va rugam respectuos sa eliminati aceasta solicitare din cadrul documentatiei de licitatie. Sugeram sa fie inlocuita, daca sunteti de acord, cu o Declaratie pe proprie raspundere a fiecarui operator economic, ca va asigura acest tip de specialist, pe perioada de executie a lucrarilor, daca pana la semnarea contractului se va fi finalizat examinarea specialistilor Responsabili tehnici cu executia in conformitate cu legislatia in vigoare"

C. „Conform raspunsului dumneavoastra la solicitarea cu nr. inreg.31491/ 02.08.2017 – solicitare 1 - "Contractorul trebuie să facă dovada faptului că a depus la ISC Cerere pentru examinare RTE conform legislației în vigoare." consideram ca depunerea unui dosar la ISC pentru completarea domeniilor de activitate ale responsabililor tehnici cu executia nu garanteaza participarea/ promovarea acestora la examinarea din 18-29 sep 2017. Pe de alta parte un responsabil tehnic cu executia cu legitimatia valabila pana in 2020 (de exemplu) are toate abilitatile si competentele necesare pentru a-si exercita atributiile de specialist atestat responsabil tehnic cu executia. Avand in vedere intervalul scurt de timp necesar completarii dosarelor pentru inscrierea la acest examen (data limita fiind 6 august 2017) si lipsa de interes pentru RTE-stii cu legitimatii valabile de a se inscrie la aceasta examinare solicitam renuntarea la domeniile 6.1, 6.2 si 8.1 si acceptarea asimilarii cu responsabili atestati ANRE pentru instalatii electrice alaturi de deciziile de numire privind domeniul 6.2 pentru instalatiile sanitare, termice si ventilatii"

Răspuns comun A, B, C: Se mentine solicitarea formulata in adresa 31491/02.08.2017 dar se acceptă si o declaratie pe proprie raspundere a fiecarui operator economic, ca va asigura acest tip de specialist, pe perioada de executie a lucrarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu



**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**

Jr. Anamaria Dumitrache



SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Agripina Tîrcavu

