

Nr. înreg.: 33887/ 2 1. AUG. 2017

Referință: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de "Reabilitare ansamblu Sediul II, str. Rezervoarelor nr. 8"

Ca urmare a clarificărilor solicitate de firmele care au examinat Anunțul de participare pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: "În lista de cantități de lucrări "Instalații sanitare interioare SANI08" avem:

66	Izolarea conductelor cu tub izolanț de 6 mm	ml	56.00
67	Izolarea conductelor cu tub izolanț de 6 mm	mp	56.00

Vă rugăm să confirmați că se renunță la articolul 66."

Răspuns: Vă confirmăm că se renunță la articolul 66.

Solicitare 2: "În lista de cantități de lucrări "Rezistența Corp C18 RC1878", la poziția 13 apare

13	Tabla cutata h nervura =100 mm, t nervura=0.8 mm	mp	250.00
----	--	----	--------

În planșa C18 R29 -Detaliu placa- grosimea plăcii cu suprabetonarea și pardoseala inclusiv este cotată cu 150 mm.

În planșa C18 R32 -Elevații scara- de la cota +3.55 la cota +3.70 este cotată grosimea plăcii cu suprabetonarea de beton armat și pardoseala.

În planșa C18-A06 -vederi laterale, secțiuni- placa de beton cu suprabetonarea este cotată cu 10 cm, iar pardoseala cu 5 cm.

Tinând cont de cele expuse mai sus, vă rugăm să clarificați/corectați h nervura tabla cutată."

Răspuns: Planurile menționate -C18-R29, C18-R32 și C18-A06- sunt corelate.

Înălțimea nervurii de 100mm rezultă din 60mm (cuta tabla) + 40 mm (suprabetonare) - se calculează de la fața superioară a planșei -. Grosimea tablei este t=0,8mm.

În planul C18-A06 cota de 10cm se referă la aceasta grosime totală de 100mm; grosimea pardoselii este 5cm, astfel încât în total sunt 15cm.

Solicitare 3: " OBIECT CORP C1 INSTALAȚII TERMICE

În formularul F4 LISTA CU CANTITĂȚILE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE , INSTALAȚII TERMICE CORP C1 , nu se regăsesc următoarele fișe tehnice transmise prin PROIECT 257_2014:

-Fișa tehnică nr.C1-T1 Sistem de climatizare tip split , putere racire: 7.65 kW

-Fișa tehnică nr.C1-T2 Sistem de climatizare tip split putere racire: 5.00 kW

-Fișa tehnică nr.C1-T3 Ventilator de evacuare-debit : 150 mc/h



CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei

-Fișa tehnică nr.C1-T4 Ventilator de evacuare –debit : 400 mc/h
Vă rog sa clarificați, dacă acestea se ofertează.”

Răspuns: Cele două aparate de climatizare tip split și cele două ventilatoare **nu** se vor oferta

Solicitare 4: "OBIECT CORP C4-C5 INSTALATII TERMICE

Lipsesc fișele tehnice aferente formularului F4 LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PENTRU OBIECT C4-C5

Vă rog să transmiteți urgent fișele.

OBIECT CORP C7 INSTALATII TERMICE

Lipsesc fișele tehnice aferente formularului F4 LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PENTRU OBIECT C 7

Vă rog să transmiteți urgent fișele.

OBIECT CORP C8-C9 INSTALATII TERMICE

În FORMULARUL F3 ITC898 INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE se regasesc art.47 si art. 48 MONTAT UNITATE EXT. DE CLIMATIZARE SI MONTAT UNITATE INTERIOARA DE CLIMATIZARE.

Lipsește FORMULARUL F4 LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PENTRU OBIECT C8-C9 SI FISELE TEHNICE PENTRU PROCURARE UNITATI DE CLIMATIZARE.”

Răspuns: Fișele tehnice pentru clădirile C4-C5 au fost transmise deja. Le găsiți în adresa nr. 32819/10.08.2017 – Clarificari XIII publicate pe site-ul CONPET.

Fișele tehnice pentru clădirea C7 au fost transmise deja. Le găsiți în adresa nr. 32819/10.08.2017 – Clarificari XIII publicate pe site-ul CONPET.

Fișele tehnice pentru clădirile C8-C9 au fost transmise deja. Le găsiți în adresa nr. 33557/18.10.2017 – Clarificari XIV publicate pe site-ul CONPET.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina Popescu

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**

Jr. Anamaria Dumitrache



SERVICIUL ACHIZIȚII
Exp. A.P. Agripina Tîrcavu



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro