

Nr. înreg.: 39098 / 28. SEP. 2017

Referința: clarificări 5 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție a lucrărilor de dezafectare a rezervorului R3 pentru țiței (V=31.500 m³) și construcția unui rezervor nou pentru țiței (V=31.500 m³) în incinta Stației de pompare Călăreți

Urmare a clarificărilor solicitate de catre unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm urmatorul răspuns :

Întrebarea 1: In Antemasuratoarea – Instalatia de stingere cu spuma supratrana – conform desen A606PSI-01 SERPENTINA, la Art.11-YC01M se cere a se cota :

“.....Membrana etansare DN100, PN16, PTFE: 11.0 buc “

Aceaste membrane sunt livrate odata cu Generatoarele de spuma, ca urmare va rugam sa fiti de acord sa nu mai cotam separat aceste membrane de etansare DN100, PN16, PTFE.

Răspuns: Se va mentine cotarea din antemasuratoarea A606-AM, cap VII, INSTALATIE STINGERE CU SPUMA pct B, INSTALATIA DE STINGERE CU SPUMA SUPRATERANA. Valorile precizate caracterizeaza flansele intre care se monteaza.

Întrebarea 2: Va rugam sa ne transmiteti daca pentru garniturile de cauciuc cu insertie metalica se pot cota garnituri executate din material echivalent (placa de etansare non azbest obtinuta dintr-un amestec de fibre aramidice si fibre minerale legate cu NBR(cauciuc), armata cu plasa de sarma zincata, rezistenta la temperatura maxima de +400°C (temperatura continua: + 350°C; pentru abur: +260°C) si presiuni de 120 bar, rezistenta la produse petroliere, recomandata pentru temperaturi si presiuni mari; de asemenea este aprobata pentru utilizarea la aparatura de inspectie la echipamentele de extractie si gaze naturale, in industria alimentara si pentru apa potabila, grosime 2 mm).

Răspuns: Se pot cota garnituri din materiale echivalente care sa corespunda cerintelor de presiune, temperatura si sunt potrivite mediului de lucru vehiculat.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile cu precizate mai sus si restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu



**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
ȘI ACTIVITĂȚI REGLEMENTATE**

Jr. Anamaria Dumitrache



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia Brăslăușu

