

Nr. înreg.: 6891 / 21.02.2018

Referință: clarificări 2 – procedură simplificată achiziție lucrări de înlocuire a conductelor de transport țiglei Ø12" și Ø14" Cartojani-Ploiesti, in zona Crivăț-Cătunu, pe o lungime de cca. 550 m + 30 m foraj orizontal la subtraversare DN1A București-Ploiești, comuna Cornești, jud. Dâmbovița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În Caietul de sarcini, la pagina 69, capitolul "Demontare conductă veche", la succesiunea operațiilor de demontare, regăsim punctele 5 "Scoaterea în totalitate a fluidului din conductă rămas după cuplare" și 6 "Spălarea și pistonarea conductei ce se demontează". Vă rugăm să confirmați că aceste operații intră în sarcina dumneavoastră.

Răspuns: Scoaterea în totalitate a fluidului din conductă rămasă după cuplare se va executa de beneficiar. Spălarea și pistonarea conductei ce se demontează se vor realiza de către beneficiar înainte de cuplare.

2. Întrebare: Confirmați că obținerea avizelor necesare și autorizației de construire nu intră în sarcina noastră.

Răspuns: Nu este sarcina executantului să obțină Autorizația de Construire și avizele. Autorizația de Construire și avizele au fost obținute.

3. Întrebare: În Caietul de sarcini, la pagina 10, specificați că Studiul geotehnic este anexat prezentei documentații. Acesta nu a fost regăsit, vă rugăm să îl transmiteți.

Răspuns: Studiul geotehnic va fi pus la dispoziția constructorului de către beneficiar.

4. Întrebare: Vă rugăm să confirmați că unitatea de măsură pentru codul 7458325 Bandă pentru reparații tip CRP (Canusa) l=150mm, L=30m/rolă, este "m".

Răspuns: Materialul bandă pentru reparații izolație tip CRP (Canusa) se măsoară la metru.

5. Întrebare: Referitor la cap. 9. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITĂ PRIN SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ) din contractul de lucrări, art. 9.2. (1), vă rugăm să înlocuiți cuvântul "contractantul" cu "executantul".

Răspuns: L-am înlocuit.

6. Întrebare: Referitor la cap. 10, OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI din contractul de lucrări, în art. 10.1. (2) și 10.1. (3) se fac referiri la "lider al Asocierii", "interesele Asocierii" și "Asociații". Vă rugăm să specificați dacă aceste articole vor fi eliminate în cazul în care executantul nu este o Asocierie sau vor fi modificate în consecință.

Răspuns: În cazul în care executantul nu este o Asocierie, articolele se elimină/se modifică în consecință.

7. Întrebare: Referitor la cap. 11., OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI, dorim completarea acestui capitol cu următoarele informații:

11.5. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, amplasamentul lucrării liber de sarcini.

11.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

Răspuns: Nu suntem de acord cu includerea acestor articole în contract.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
MEDIU ȘI ADMINISTRATIV,**

**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu**



**Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana Zecheru**

