


Montarea in sant a conductei in fir continuu


Banda avertizoare din PVC montata
la +0.40m fata de generatoarea
superioara conducta proiectata

Umplutura mecanica cu material
rezultat din sapatura, compactat
cu mai mecanic (grad 95%)

Umplutura manuala din pamant
maruntit, compactat manual



Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte



Nota:

Banda avertizoare va fi inscriptiionata cu denumirea
produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118:2013

Simbol	Denumire	Dimensiuni [mm]
De cd	Ø conducta	610
h is	adancime inghet	700
hs	adancime sant	1410
hgp	adancime groapa pozitie	1710
Lc4	latime la sol pentru sant	2000
Lfs	latime fund sant	1220
h fs	adancime zona netaluzata	800
S pm	strat pamant maruntit	100

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data

S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de inmatriculare J15/925/2005				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI	Pr. nr. 343/2017
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	"Inlocuire conducta titei Ø 24" Constanta - Midia, in zona Pod Navodari - inceput traseu aerian in lungime de 405m "	Faza PT+CS+DE
Sef proiect	Ing. Costea Paul				
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2017	Montarea in sant a conductei Ø24" proiectata	Pl. nr. 26
Proiectat	Ing. Costea Paul				