

Nr. înreg.: 20389 / 29.05.2018

Referință: clarificări 4 – procedură simplificată achiziție lucrări de înlocuire a conductelor de transport țigăi Ø12" și Ø14" Cartojani-Ploiesti, in zona Crivăț-Cătunu, pe o lungime de cca. 550 m + 30 m foraj orizontal la subtraversare DN1A București-Ploiești, comuna Cornești, jud. Dâmbovița

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:


1. Întrebare: Conform documentație tehnică, diametrul găurii forate este de 500 mm. Conform cantității de lucrări (norma FJB01B) și extras de materiale (cod 7344118), se va utiliza sapă având diametrul de 346,1 mm.

Răspuns: Diametrul obținut prin forare pentru gaura forată va fi de maximum 500 mm.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
MEDIU ȘI ADMINISTRATIV,
Jr. Anamaria Dumitrache**



**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu**



**Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Sînziana Zecheru**

