

SECTIUNEA II

CAIET DE SARCINI

SERVICIU PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE, SECURITATE FIZICĂ ȘI INFORMAȚII CLASIFICATE
BIROU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nr. 16837/04-25.2018.

Aprobat în ședința CTE

CAIET DE SARCINI**ACHIZIȚIE SUBSTANȚĂ DE STINGERE A INCENDIILOR DIN CATEGORIA
« SPUMANT CONCENTRAT SINTETIC »****CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII****1. Scop**

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile minime obligatorii pentru achiziționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor „**produse de stingere**” așa cum sunt definite în anexa nr. 5 din OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, necesare dotării punctelor de lucru ale Conpet S.A. Ploiesti.

Obiectul contractului îl constituie achiziția unei cantități de 22.000 litri de substanță de stingere a incendiilor, din categoria „**spumant concentrat, sintetic, cu formare de film apos (tip AFFF), rata de amestec 6%**”, necesar pentru funcționarea instalațiilor de stingere a incendiilor de hidrocarburi, din dotarea punctelor de lucru, după cum urmează:

Nr. Crt	Locație	Cantitate (litri)	Adresa
1.	Stație Călăreți	17.000	Com. Tămădăul Mare, sat Călăreți, DN3 București - Lehliu la km. 40, jud. Calarasi
2.	Rampa Biled	5.000	Com. Biled, nr. 2001, jud. Timiș.
TOTAL		22.000	—

2. Legislație aplicabilă

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Ordinul nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;
- Alte acte normative, standarde și norme tehnice specifice în vigoare.

3. Specificații tehnice

3.1. Specificații tehnice pentru substanța de stingere „Spumant concentrat, sintetic cu formare de film apos, (tip AFFF) de joasă înfoiere, pentru stingerea incendiilor de hidrocarburi”, conform SR EN 1568.

NR. CRT.	DENUMIREA PRODUSULUI	U.M.	CANTITATE NECESARĂ	CARACTERISTICI TEHNICE MINIME ALE PRODUSULUI
1.	Spumant concentrat (pentru stingerea incendiilor)	litri	22.000	➤ Concentrație de utilizare 6% ➤ Mod de aplicare pe hidrocarburi: aplicare forțată ➤ Stabilitate la îngheț: min. -10°C ➤ Sediment suspendat < 0,2% ➤ Non toxic ➤ Biodegradabil ➤ Ambalat în butoaie (materiale plastice) de 200 l ➤ Termenul de garanție pentru produs va fi de min. 10 ani de la data recepției de către beneficiar.

3.2. Alte cerințe

- Recepția calitativă și cantitativă a produselor se face la beneficiar, în locațiile menționate mai sus;
- Modul de ambalare a produselor va fi în conformitate cu prevederile standardelor internaționale de calitate;
- Pe fiecare ambalaj se aplică eticheta produsului care să cuprindă cel puțin:

- ◆ Denumirea producătorului;
- ◆ Denumirea produsului;
- ◆ Concentrația de utilizare (6%);
- ◆ Temperatura de utilizare;
- ◆ Cantitatea nominală (masa netă, capacitate) conținută în fiecare recipient;
- ◆ Număr lot și data fabricației;
- ◆ Clasa de performanță la stingere, nivel rezistență la reaprindere;
- ◆ Termenul de garanție.

4. Documente obligatorii care vor fi prezentate de ofertanti:

- Declarație de conformitate, în original cu data, locul și lotul de substanță de stingere, stampilată de producător, însoțită de un exemplar tradus în limba română;
- Fișa cu date tehnice de securitate (FDTs);
- Certificat de calitate și garanție emis de ofertant;
- Autorizație de livrare, pentru produsul oferat, emisă de producător/sau importator (distribuitor autorizat) pe numele ofertantului, exemplar copie și traducere în limba română;
- Certificat de conformitate emis de un organism acreditat recunoscut în UE, însoțit de anexe (exemplar copie și traducere în limba română);

- Prezentarea certificatului pentru introducere pe piață sau a Notificării pentru punere la dispoziție pe piață, eliberate în condițiile metodologiei din Ordinului M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;
- Atât produsul, cât și producătorul să se regăsească în REGISTRUL PRODUSELOR CERTIFICATE conform Ordinului M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor.


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2

Ec. IOAN VOICU



ȘEF SERVICIU

**PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE,
SECURITATE FIZICĂ ȘI INFORMAȚII CLASIFICATE
ING. RADU NECȘULESCU**




ȘEF BIROU

**SITUAȚII DE URGENȚĂ
ING. DORIN TUDORA**



**COORDONATOR ACTIVITATE S.U.
ING. COSTIN GHINEA**



**BIROU SITUAȚII DE URGENȚĂ
ING. VIOREL CÎRLAN**

