



PENTRU CONDUCTE
INGROPATE
-DIRECTIE LINIARA



PENTRU CONDUCTE
INGROPATE
-CU SCHIMBARE DE
DIRECTIE



- Bornele vor fi protejate anticoroziv cu doua straturi de grund alchidic G 5630 si doua straturi de email alchidic E 5620-culoare galbena
- Inscriptiunea va consemna diametrul conductei si natura produsului vehiculat

2	SUPORT DIN TEAVA	SR EN 3183/2013	1	L 210 GA	Teava Ø60,3x3,5mm L=1100
1	INDICATOR DE TABLA		1	OL 37	320x130x8
POZ	DENUMIREA	Nr.DESEN,STAS	BUC.	MATERIAL	OBSERVATII

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR. / DATA	
PROIECTANT GENERAL: DIMONU I.R. RADU ALEXANDRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA			Scara 1/10	Beneficiar: CONPET S.A.	Proiect nr. C-08/2018
			Titlu proiect: ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ TITEI Ø 10 ¾" F1 ORLESTI - POIANA LACULUI , L=295 M ZONA IZLAZ NEGREA - POIANA LACULUI, JUDET ARGES		Faza: PT+CS+DE
SEF PROIECT	NUME A. Dimonu	SEMNATURA			Format 210 x 297
PROIECTAT	R. Cocarjan				Plansa nr.
DESENAT	R. Cocarjan		Data 01/2018	Titlu plansa: BORNA MARCARE TRASEU CONDUCTA	C-08-T13