

Nr. înregistrare: 30298 / 31.07.2018

Referința: Achiziția directă organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect "Achiziție și montaj inverter 48.000 BTU pentru dotare clădire Dispecerat Central CONPET S.A. Ploiești, Strada Anul 1848, Nr. 1-3".

Urmare a clarificărilor, solicitate de către operatorii economici interesați, cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea nr. 1: "M-am deplasat la locația dumneavoastră pentru a face o evaluare a solicitării dumneavoastră.

Echipamentul pe care îl aveți instalat acum la camera de server este un DAIKIN RZQ125B8W1B cu puterea de 12.5 kw (42000 BTU).

Dumneavoastră solicitați o ofertă pentru un echipament echivalent cu acesta sau cu unul de 48000 BTU?

Echipamentul urmează să fie folosit la o cameră de server, deci trebuie să oferim Daikin sau Mitsubishi, dar nu avem nicio clarificare în acest sens, ceea ce înseamnă că oricine, poate oferta și alte mărci, gen Haier, Gree, etc... Ce să oferțez?"

Răspuns: Echipamentul solicitat trebuie să fie de 48.000 BTU.

Nu avem nicio pretenție asupra mărcii aparatului, el trebuie decât să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini.

**DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ,
MEDIU ȘI ADMINISTRATIV
Jr. Anamaria Dumitrache**

**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu**

**Serviciu Achiziții
Ec. Veronica Roman**