

Nr. înregistrare: 33935 / 30.08.2018

Referința: Achiziția directă organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect "Achiziție rezervor, suprateran, 9.000 l, orizontal, pentru stocarea motorinei în Rampa Biled, Județul Timiș".

Urmare a clarificărilor, solicitate de către operatorii economici interesați, cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea nr. 1: "Având în vedere specificațiile din Caietul de sarcini:

- „Rezervorul, cu capacitate de 9.000 l, va fi în construcție cilindrică orizontală cu peretele dublu din oțel”

- „Cuva metalică de retenție pentru colectarea eventualelor scurgeri de motorină”

Aceste două cerințe sunt în contradictoriu și nu se justifică necesitatea îndeplinirii ambelor specificații, prin urmare vă rugăm să precizați dacă se dorește un rezervor suprateran cu perete dublu sau un rezervor suprateran cu cuvă de retenție?”

Răspuns: Cele două cerințe nu sunt în contradictoriu și vor fi ambele respectate. Astfel, peretele exterior va asigura retenția motorinei în eventualitatea cedării primului perete (interior), iar cuva de retenție nu trebuie să asigure preluarea motorinei în eventualitatea cedării peretelui interior al rezervorului, ci a scurgerilor accidentale în timpul utilizării (la încărcarea rezervorului, la alimentarea locomotivelor etc.) și trebuie să aibă un volum minim, respectiv o înălțime redusă a peretelui lateral.

Întrebarea nr. 2: "Referitor la cerința suplimentară, "produsul trebuie să aibă marcaj CE", precizăm că rezervoarele de carburant nu sunt incluse în lista de produse obligatorii a fi marcate CE, în consecință se acceptă acordul tehnic în locul marcatului CE?"

Răspuns: Se acceptă și acordul tehnic.

Întrebarea nr. 3: "Echipamentul format din rezervor și pompa de combustibil (instalația) care este utilizat doar pentru motorină, nu este necesar să fie proiectat și executat pentru utilizarea în zona Ex.

Vă rugăm să ne comunicați dacă amplasarea instalației se va face în zone cu potențial exploziv, fapt care ar justifica proiectarea și executarea acesteia în zona Ex."

Răspuns: Amplasarea instalației se va face în zonă cu potențial exploziv și, ca atare, se impune proiectarea și executarea conform normelor specifice zonelor Ex.



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Întrebarea nr.4: "Din poza atașată la Caietul de sarcini reiese că ar fi necesară și copertină. Vă rugăm să precizați dacă aceasta este obligatorie la echiparea rezervorului?"

Răspuns: Copertina este obligatorie la echiparea rezervorului.

**DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ,
MEDIU ȘI ADMINISTRATIV
Jr. Anamaria Dumitrache**

**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu**

**Serviciu Achiziții
Ec. Veronica Roman**



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro