

Nr. înreg.: 36820 / 21.09.2018

Referință: clarificări 4 – procedură simplificată achiziție lucrări de înlocuire conductă țitei Ø 14" C2-C3, pe 8 tronsoane, în zona Balta Ialomitei, jud. Ialomița, pe o lungime de cca. 4037 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Conform documentației de achiziție se solicită țeavă trasă (SMLS) 355,6 x 8 mm, L360N, PSL2 SR EN ISO 3183:2013 preizolată cu polietilenă extrudată tip N-v, conform SR EN ISO 21809/1:2011.

Ca urmare a lansării cererilor de ofertă, producătorii/furnizorii ne-au comunicat ca nu pot executa/livra țeavă SMLS 355,6 cu grosimea de perete de 8 mm și vă rugăm să fiți de acord ca grosimea țevii să fie de minim 9,5/ 9,53 mm.

De asemenea, vă rugăm să analizați termenele de începere a lucrării, deoarece termenele de livrare sunt de minim 75 zile de la data lansării comenzii, conform ofertelor de preț primite de la furnizori.

Răspuns: Din punct de vedere tehnic se poate accepta ca grosimea de perete a țevii să fie de 9,5/ 9,53 mm. Celelalte caracteristici ale țevii vor rămâne neschimbate.

Referitor la întrebarea 2 din clarificare, răspunsul este ca RĂMÂN valabile condiționalitățile de termene comunicate/afișate în anunțul de participare.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
MEDIU ȘI ADMINISTRATIV,
Jr. Anamaria Dumitrache**

**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU**

**Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana Zecheru**