

Nr. înreg.: 39884 / 12.10.2018**Referință: clarificări 1 – procedură simplificată achiziție lucrări pentru obiectivele:**

A. înlocuire tronson de conductă de țigă Ø 10 3/4" F1 Țicleni-Ploiești, în zona localității Scaioși, în teritoriul administrativ al comunei Orlești, județul Vâlcea – 300 m, de la S.P.C. Scaioși în continuare, până la limita de Est a fermei zootehnice;

B. înlocuire tronson de conductă de țigă Ø 10 3/4" F2 Orlești-Ploiești (Rafinăria Brazi), în zona localității Scaioși, în teritoriul administrativ al comunei Orlești, județul Vâlcea – 300 m, de la ventil de secționare situat în dreptul S.P.C. Scaioși în continuare, până la limita de Est a fermei zootehnice

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Izolația este conform DIN 30670 sau conform normei ISO 21809-1? Grosimea izolației de 2,8 mm face parte din ISO 21809-1 cls B3 (min. 2,7 mm) sau DIN 30670 N-v (min. 2,5 mm), foaia de date țevă de oțel și specificația tehnică pentru țevi izolate cu polietilenă extrudată amestecă cele 2 norme care au deosebiri (la teste). Deci vă rugăm să precizați ce izolație se dorește?

Răspuns: Tipul izolației va fi **N – v** în conformitate cu standardul german DIN 30670 și va avea grosimea de 2,7 mm.

2. Întrebare: Țeava sudată longitudinal 273 x 7,1 mm L 360 N PSL 2 preizolată cu PE extrudată tip N-v de ce tip este: SAWL, ERW, HFI-HFW?

Răspuns: Așa cum este specificat în Fișa tehnică a conductei și planșele anexate la P.T., tipul de fabricație a conductei va fi țevă sudată longitudinal, tip **SAWL**.

3. Întrebare: Articolele din deviz YCR01RON_ "diferență preț material" se pot înlocui cu coduri de material, cu condiția respectării denumirii/ caracteristicilor materialelor din antemăsurători?

Răspuns: Da, se pot înlocui cu coduri de material, cu condiția respectării denumirii / caracteristicilor materialelor din antemăsurători.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIE COMERCIALĂ
MEDIU ȘI ADMINISTRATIV,
Jr. Anamaria Dumitrache**

**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU**

**Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana Zecheru**