

Nr. înreg.: 45561 / 22.11.2018

Referința: licitația organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului cu obiect execuția lucrării „**Centrală termică pentru producere abur tehnologic, utilizat în Stația automatizată țitei și în Rampa automatizată descărcare țitei Bărbătești**”.

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat documentația de atribuire pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitarea nr. 1: „Din examinarea caietului de sarcini (proiectul) al celor două obiective, reiese că se va oferta numai cazan abur „ignitubular, cu 3 drumuri de gaze și economizer” (pag. 3 anexată - Memoriu tehnic - Instalații termomecanice).

Deoarece această precizare nu se reia nici în Nomenclatorul de Utilaje și nici în Specificația tehnică a cazanului (F.Th.-01), vă rugăm să clarificați ce tip de cazan abur ignitubular trebuie ofertat, deoarece :

1. Este foarte posibil a se oferta în limita parametrilor solicitați un cazan cu focar tip “flacăra întoarsă”, care în mod real are doar 2 drumuri de gaze arse (unul de radiație în focar + unul de convecție în țevile de fum), dar cu o încărcare termică unitară mare în focar, ceea ce va duce la reducerea vieții sale tehnice.

2. Este posibil a se oferta în aceleași limite de parametri un cazan abur ignitubular cu focar tip “flacăra directă”, respectiv cu 3 drumuri de gaze arse reale (unul în focar + 2 drumuri de convecție în țevi de fum). Încălzirea termică în focar este max. 70% din cea a cazanului de la poz. 1, tensiunile termice induse în timp sunt mai mici, iar durata de viață tehnică și siguranța în funcționare mai mare.

Pe ambele tipuri se pot monta economizoare apa alimentare la ieșirea gazelor arse. Arzătoarele modulante utilizate sunt diferite între cele două tipuri de cazane.

Datorită specificității celor două tipuri de cazane, vă rugăm să precizați dacă se menține la tipul de cazan formularea “ignitubular cu 3 drumuri de gaze și economizor” prevăzută în caietul de sarcini pag. 3, respectiv în Memoriul tehnic - Instalații termomecanice și la completarea F.Th. și evaluarea economică a ofertei.”

Răspuns: Cazanul de abur avut în vedere este cu flacăra întoarsă echipat cu economizor, considerând 2 drumuri de gaze în focar și un drum în țevile convective.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus. Restul cerințelor din Documentația de atribuire publicată pe site-ul www.conpet.ro în Secțiunea Achiziții, rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

**DIRECTOR DIRECȚIA COMERCIALĂ
MEDIU ȘI ADMINISTRATIV
Jr. Anamaria Dumitrache**

**Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina Popescu**

**Serviciul Achiziții
Exp. AP Agripina Tîrcavu**

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro