



**LEGENDA**

platbanda OL Zn 25x4 mm montata aparent - centura interioara pentru  
legare la pamant a elementelor metalice care pot ajunge sub tensiune  
platbanda OL Zn 35x3.5 mm montata aparent - instalatie de paratrznnet  
care se leaga la priza comuna de pamantare

10	Degezor termochimic, control	1	V=2,5 mc; Orizontal, t=90 °C, buclo	izolatie 30
4	Cos gaze de ardere cozon obur	2	control temperatura-buclo control nivel	izolatie 30 mm
3	Electropompa opo alimentare tip multietajata	4	Q=2,2 mc/h, P=10/13 bar	Furnitura cozon
2	Ardator gaze naturale		Monobloc, reglaj modular, Pmin=2100 kW	Furnitura completa
1	Cozon obur saturat tip ignitibilier, cu economizor	2	D=2,1 1/4; Pmax=12 bar-Rond 0,95 Echilibrare pt. suprasolicitate 72h; SI-Sp-Z2	Furnitura completa

UTILE NOI

Poz.	Denumire	Nr. desen sau STAS	Buc.	Caracteristici	Obs.
------	----------	--------------------	------	----------------	------

Beneficiar: S.C. Comet S.A. - Ploiesti str. Avul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, cod postal 100559, jud. Prahova				Proiect nr. 10.1/2018
Locatie: Statia de descarcare si tratare titei Barbalesti str. Principala, loc. Barbalesti, cod postal 217055, jud. Gorj				
Proiectant general: S.C. BATIUR SIB S.R.L. SIBIU, str. Săpărușilor nr. 1, 510010, Sibiu Tel: 0351.313.700 Fax: 0351.313.700				
Proiectant de specialitate: S.C. HOERBRUGER S.R.L. Pia. Industrială Sava Nădă, strada P4, comuna Sava Nădă 55720, jud. Sibiu Tel: 0351.313.700				DENUMIRE PLAȘA: IE-08
SPECIFICAȚIE				
Proiectat	Daneș Dragoș	SEMNĂTURA		
Desenat	Daneș Dragoș			
Verificat	Hăuș Nicolae			
SCARA:		TITLUL PLAȘEI:	Sectiune centrata termica de la depoziti titei	
1:50		Instalatii de protectie impotriva de electrocutarilor		
DATA:				
mar. 2018				
OBJECT: Centrale termice pentru producere abur tehnologic utilizat in "Statia automatizata titei" si in "Rampa automatizata descarcare titei" Barbalesti				
Specialitatea: Instalatii Electrice				