



platbanda OL Zn 25x4 mm montata aparent - centura interioara pentru
legare la panamant a elementelor metalice care pot ajunge sub tensiune
platbanda OL Zn 35x3.5 mm montata aparent - instalatie de paratrazeznet
care se leaga la priza comuna de panamantare

LEGENDA

10	Dezpozit termocimic, control autimot	1	V=2.5 mc; Orizantal; t=90 °C; bucia control temperatura-bucia control nivel	Izolctie 30 mm
4	Cos gaze de ardere cozon abur cu tubulatura de legatura	2	Ø400, H= 8 m, Izolat termic	Izolctie 30 mm
3	Electropompa apo alimentare tip multietajata	4	Q=2.2 mc/h, P=10/13 bar	Furnitura cozon
2	Arazlor gaze ndurde		Monobloc, reglaj modilon, Pmin=2100 kW	Furnitura completa
1	Cozon abur saturat tip ignitubulor, cu economizor	2	D=2.1 t/h, Pmax=12 barRand 0.95	Furnitura completa
UTLAE NOI				
Poz.	Denumireo	Nr. desen sou STAS	Buc.	Caracteristici
Obs.				

Beneficiar: S.C. Compet S.A. - Ploiesti str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, cod postal 100559, jud. Prahova		Proiect nr. 10.12018	
Locatie: Statia de descarcare si tratare titei Barbatesi str. Principala, loc. Barbatesi, cod postal 217055, jud. Gorj			
Proiectant general: S.C. BATUT SIB S.R.L. 12319966, CLEBRODUREN, A. 1.000, 10000		DENUMIRE PLANSĂ: IE-07	
Proiectant de specialitate: S.C. HOBRURGER S.R.L. 12319966, CLEBRODUREN, A. 1.000, 10000		FAZA: P.1h. - DE FORMAT: A3	
SPECIFICATIE		SCARA: 1:50	
Proiectat		Titlul PLANSĂ: Instalatii de protectie impotriva de electrocutarilor	
Desenat		Sectiune centrala termica de la rampa de descarcare titei	
Verificat		mar. 2018	