

Nr. inreg.: 2844 / 23.01.2019

Referința: procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de servicii elaborare proiect tehnic aferente executiei lucrarilor de reparatie, modernizare, reabilitare termica aferente cladirilor: Statia de pompare Calareti (Sala pompe Calareti C+D+E, Cladire distribuitor 6/0,4 kv A+B- dispecerat, Cladire distribuitoare electrice CDE), Statia de pompare Constanta Sud (Sala pompe Constanta Sud), Statia de pompare Urlati (Cladire sediu administrativ, Sopron- spatiu destinat atelier Formatie Mentenanta)

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Existenta autorizatiilor ISU pentru cele trei statii de pompare.

Răspuns 1: Au fost obținute autorizații de securitate la incendiu pentru părți de obiective din cadrul incintelor Conpet, cu ocazia modernizărilor sau realizarea unor obiective noi.

Întrebarea 2: Existenta in cele trei locatii a instalatiilor de stingere a unui eventual incendiu exterior

Răspuns 2: Sunt prevăzute instalații pentru stingerea incendiilor ce pot izbucni în cadrul incintei obiectivelor după cum urmează:

- Stația Călăreți: instalații de hidranți exteriori și instalații de stingere cu spumă
- Stația Urlați: rețea de hidranți exteriori
- Stația Constanța Sud: rețea hidranți exteriori

Întrebarea 3: Modul in care este respectata legea 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor: art 19 literele f, g, h, i;

f) lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare.

g) instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă.

h) dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și verificarea respectării acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa.

i) serviciul de urgență privat, precum și funcționarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori - contract cu un alt serviciu de urgență voluntar sau privat, capabil să intervină operativ și eficace pentru stingerea incendiilor.

Răspuns 3:

-Prevederi Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

-Există lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii.

-Sunt elaborate instrucțiuni în domeniul apărării împotriva incendiilor și atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă.

-Salariații cunosc și respectă instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor, există indicatoare de avertizare și semnalizare.

-În prezent în cadrul Conpet S.A. este constituit S.P.S.U.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Sanda Toader



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Popescu Florina



SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Activ. Specif. Laura Mihail

