

<div>DAMPROIECT Ploiești</div> <div><div>92</div><div>EFIS</div><div>arhitectura proiectare inginerie consultanță tehnică</div></div>	PROGRAM DE CONTROL CALITATE PE FAZE DETERMINANTE		Nr.doc.: 2017-301-EL-107		
			Rev. 00	Data: 25.07.2018	
			Pagina 1 din 2		
Denumire proiect: REABILITARE RAMPA MARGHITA Specialitate: INSTALAȚII ELECTRICE Contract: Beneficiar: CONPET S.A. ROMÂNIA Faza de proiectare: DDE (Detalii de execuție)			Întocmit	Ing. C. Neagu	
			Verificat	Ing. N. Ninca	
			Aprobat	Ing. M. Dodon	

Nr. Crt.	Faza de lucrare supusă controlului	Metoda de control	Participanți			Tip document emis	Nr./dată document
			P	B	C		
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Predare / primire front de lucru	-	-	Da	Da	PV	
2	Contractare materiale, servicii și utilaje necesare	Verificare conformitate cu proiectul	-	Da	Da	PV	Conform cu LG08/2001
3	Recepție și verificare materiale	Verificare conformitate cu proiectul	-	Da	Da	PV	Conform cu LG08/2001
4	Instalare tablou electric	Vizual + măsuratori	-	Da	Da	PV	
6	Montare echipamente ale instalațiilor electrice interioare aferente clădirilor	Verificare conformitate cu proiectul	-	Da	Da	PVC	
7	Stabilire/Identificare trasee cabluri electrice + montare pat cabluri + săpătură șant pentru instalare subterană cabluri electrice	Vizual + masuratori	-	Da	Da	PV + PV de lucrari ascunse	
8	Montare cabluri electrice	Măsurare rezistență de izolație + continuitate electrică	-	Da	Da	BV	
9	Conectarea cablurilor la echipamente	Verificări specifice	-	Da	Da	PV	
10	Execuție priză de pământ – FAZĂ DETERMINANTĂ	Vizual și prin măsurători	Da	Da	Da	PV de lucrări ascunse	
11	Conectarea echipamentelor la priza de pământ și măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ la eclisele de separație – FAZĂ DETERMINANTĂ	Vizual și prin măsurători	Da	Da	Da	BV	

Nr. Crt.	Faza de lucrare supusă controlului	Metoda de control	Participanți			Tip document emis	Nr./dată document
			P 3	B 4	C 5		
0	1	2	3	4	5	6	7
12	Probe de punere sub tensiune și control funcționare – FAZĂ DETERMINANTĂ	Măsuratori specifice	Da	Da	Da	PVC	
13	Recepția la terminarea lucrărilor – FAZĂ DETERMINANTĂ	Vizual, verificări având ca referință documentația de proiectare	Da	Da	Da	PVR	

**ABREVIERI:****P** = Proiectant; **B** = Beneficiar; **C** = Constructor;**PV** = Proces verbal, **BV** = Buletin de verificare; **PVC** = Proces verbal de control; **PVR** = Proces verbal de recepție**NOTE:**

1. Prin grija Beneficiarului și a Constructorului, Proiectantul va fi convocat în scris cu minimum două zile înaintea fiecărei faze, pentru a participa la Controlul de Calitate;
2. Procesele Verbale de Control de Calitate se vor anexa la Cartea Construcției Lucrării pentru a fi puse la dispoziția comisiilor de recepție (HG 51/05.02.1996).
3. Beneficiarul va trimite Proiectantului o copie a Programului având semnăturile corespunzătoare.

**PROIECTANT**  
**S.C. Damproiect S.R.L.**

**EXECUTANT / CONSTRUCTOR**

**BENEFICIAR**  
**CONPET S.A. ROMANIA**