

Nr. înreg.: 6573 / 18.02.2019

Referință: clarificări 4 – procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări pentru obiectivele:

Obiectivul 1: Înlocuire conductă de transport țigăi $\varnothing 10 \frac{3}{4}$ " Siliste-Ploiesti, în zona Stadion Brazi-interior rafinarie Petrobrazi, pe o lungime de cca. 1170 m și înlocuire instalație curățitoare și

Obiectivul 2: Înlocuire conductă de transport țigăi $\varnothing 8 \frac{5}{8}$ " nou rafinarie Vega-Brazi, în zona rafinarie Petrobrazi – claviatura skiduri, județul Prahova, pe o lungime de cca. 800 m și înlocuire instalație curățitoare

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: În conformitate cu OUG 114/2018 vă rugăm a ne transmite codul CAEN corespunzător acestor lucrări, deoarece în funcție de acest cod se modifica CAM-ul aferent manoperei.

Răspuns: În conformitate cu prevederile Normelor Procedurale Interne de Achiziții ale CONPET, prin anunțul de participare am transmis codul CPV corespunzător lucrărilor care fac obiectul achizitiei. În funcție de natura lucrărilor ce urmează a fi executate, ofertanții vor stabili care este codul CAEN corespunzător activității pe care o desfășoară. Există prevederi legale care reglementează activitatea în construcții.

Întrebarea 2: Pentru solicitarea de clarificare nr.2 vă rugăm a ne transmite unde se cotează procurarea robinetilor electrici.

Răspuns: Proiectul pentru conducta de 8" este 160/4920 et 2+4.

Procurarea robinetilor este cotață în următoarele măsurători:

- 21C-SDV-001 – robinet cu sfera Dn 200 #300 este cotaț în măsurătoarea P07 - Legături conducte și suporti -intrare în instalație primire dispozitive curățire 8 inch.
- 21C-MOV-001/002/003 -. robineti cu sfera Dn 200 #300 - sunt cotați în măsurătoarea M1 - Gara primire dispozitive curățire 8", 300#.
- 21C-MOV 004/005/006/007 –robineti cu sfera Dn 200 #300 - sunt cotați în măsurătoarea P10-Legături conducte și suporti pe baterie filtre țigăi 8 inch.
- 21C-MOV 008 robineti cu sfera Dn 200 #300 actionați electric sunt cotați în măsurătoarea P12 Legături conducte și suporti -iesire din skid măsură țigăi 8".

Acționarea electrică a acestor robineti este cotață în măsurătoarea A2 – Instalații de automatizare

Întrebarea 3: Pentru solicitarea de clarificare 2 si 3 la care ne-ați răspuns vă rugăm a ne transmite formularele F3 acolo unde au intervenit completări și modificări prin răspunsurile dumneavoastră.

Răspuns: Formularele F3 nu s-au modificat, răspunsurile doar au explicat încadrarea articolelor.

Întrebarea 4: Formularul de ofertă va conține suma totală pentru cele 2 obiective sau se vor evidenția valorile pe fiecare obiectiv.

Răspuns: Formularul de ofertă va conține suma totală pentru execuția ambelor obiective, iar într-o anexă la acesta va fi prezentat prețul defalcat pe fiecare obiectiv.

Întrebarea 5: Supapa de siguranță DN50/DN80, #300 se regăsește în cele două obiective atât în lista de echipamente, cât și ca procurare în cadrul devizelor. Unde se va cota procurarea acestora?

Răspuns: Procurarea supapelor de siguranță DN50/DN80, #300 este cotată în lista de echipamente.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sanda TOADER

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU