

Nr. inreg.: 10577 / 18.03.2019

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de execuție lucrări de Reabilitare a rampelor de încărcare țitei Marghita și Imeci

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1. Va rugam sa ne comunicati daca pentru rezervorul de 1200 mc se accepta solutia constructiva cu imbinari prin sudura in loc de imbinari in suruburi.

Raspuns 1. Solutia constructiva pentru rezervorul de 1200 m.c. este cea prevazuta in proiect, respectiv rezervor de țitei din otel carbon, modular cu imbinari prin suruburi.

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sanda TOADER



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina POPESCU



SERVICIU ACHIZIȚII
Exp. AP Camelia BARBUCEANU

