

Nr. înreg.: 15959 / 19.04.2019

Referință: clarificări 8 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și instalare skiduri de măsură țitei relocate aparținând achizitorului CONPET S.A.

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Questions concerning instrumentation:

Întrebări privind instrumentația:

1. Întrebare: Elementele primare sistemelor existente sunt fie contoare de debit cu turbină, fie contoare de debit tip birotor (PD). Studiul CTS propune fie contoare de debit Coriolis fie tip birotor. Există vreo recomandare a CONPET referitoare la elementele primare? Putem cota eventual și contoare cu turbină?

1. Question: The existing systems primary elements are either Turbine Meters, or Positive Displacement meters. CTS study proposes either Coriolis or PD meters. Is there a recommendation from CONPET concerning the primary elements? Can we eventually quote turbines too?

Răspuns: Da.

Answer: Yes.

2. Întrebare: Există o listă de furnizori agreeți pentru echipamente?

2. Question: Is there an approved vendor list for equipment choice?

Răspuns: Nu, nu există o listă de furnizori agreeți.

One question concerning process specifications:

Întrebare privind specificații de proces:

3. Întrebare: Vă rog, puteți preciza viscozitatea țiteiului în Boldești?

3. Question: Would you please provide an indication of viscosity for Boldesti site?

Răspuns: Datele privind viscozitatea țiteiului din Boldești sunt atașate prezentei adrese.

Answer: Please find attached the viscosity data for Boldesti crude oil.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sinziana ZECHERU





CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 – 244 – 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



BIROU INSPECȚIA CALITĂȚII

Analize probe martor Sector Urlați-Berca:

Conform Program de lucru pe 2019 nr. 2737 / 22.01.2019 s-au analizat probele martor din depozitele de recepție țitei aferente Sectorului Urlați-Berca.

Nr. proba	Loc recoltare	Dată recoltare	Densitate 15°C vid* [g/cm3] SR EN ISO 12185	Densitate 15°C vid** [g/cm3] SR EN ISO 12185	Viscozitate [cSt] SR EN ISO 3104			Temp. cong. [°C] STAS 39	Apă [%m/m] SR EN ISO 9029	Impurități [%m/m] SR ISO 9030	Apa KF [%m/m] ASTM D4928	Sediment filtrare [%m/m] ASTM D4807
					5°C	10°C	20°C					
138	Boldesti pr. Compusa 134;135;136;137	01;02;03;04.02.2019		0,8431	271,65	75,89	14,3	1			0,03	0,023

** densități itati determinate cu densimetrul DMA 4100 Anton Paar

* densități determinate cu densimetrul DMA 35 Anton Paar (portabil)