

Nr. înreg.: 19058 / 08.04.2019

Referință: DECALARE TERMEN 3 și clarificări 17 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție de rezervoare pentru depozitare țiței - un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Orlești și un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Poiana Lacului

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: In adresa de clarificare nr.12836 din 01.04.2019, la raspunsul de la intrebarea nr.1 ati mentionat ca la Art.1 IZA01B1 (unde initial era cantitatea de 6,39 t) se vor cota 50 mp, aceasta corectie referindu-se la Antemasuratoarea _Racorduri pe manta si pe capac -175158 aferenta Rezervorului de la Orlesti.

In adresa de clarificare nr.13601 din 04.04.2019, la raspunsul de la intrebarea nr.1 ati mentionat ca la Art.1 IZA01B1 se va cota suprafata de 133,25 mp (5,33 x 25), chiar daca in intrebare se spune clar ca este vorba de cantitati diferite:

- Antemasuratoarea _Racorduri pe manta si pe capac -175158, Art.1= 6,39 tone,
- Antemasuratoarea _Racorduri pe manta si pe capac -175168, Art.1= 5,33 tone.

Avand in vedere calculul d-voastra, rezulta ca pentru Art.1 din Antemasuratoarea _Racorduri pe manta si pe capac -175158, aferenta Rezervorului de la Orlesti, ar trebui cotata suprafata 159,75 mp (6,39 t x 25), pe care va rugam sa o confirmati.

Răspuns: Se confirmă.

Întrebare 2: De asemenea, vă rugăm sa corectati si suprafetele care trebuie:

- grunduite (Art.21),
- vopsite (Art.22),

dar și suprafetele care trebuie acoperite cu:

- sistemul de protecție anticorozivă cu grund (Art.23),
- sistemul de protecție anticorozivă cu un strat de grund, un strat de vopsea intermediară și un strat de email poliuretanic (Art.24).

Răspuns: Toti ofertantii vor cota urmatoarele:

FUND REZERVOR

Grunduirea într-un strat table fund in contactul cu patul elastic	290.0 mp
Grunduire cu un strat cu grund epoxidic cu zinc pe suprafata in contact cu produsul depozitat	290.0 mp
Vopsitorie in doua straturi cu email epoxidic pe suprafata in contact cu produsul depozitat	290.0 mp

MANTA

Grunduirea într-un strat cu grund epoxidic cu zinc pentru: Table manta interior-exterior: 1260.0 mp Cornier de varf: 10.0 mp	1270.0 mp
Vopsitorie în două straturi cu email epoxidic prima și ultima virola pe interior 2 x π x 9.55 m x 3.0 m = 180.0 mp	180.0 mp
Vopsirea într-un strat cu vopsea intermediară epoxidică: manta exterior: 630.0 mp cornierul de varf: 10.0 mp	640.0 mp
Vopsitorii manta exterior executată pe scări și franghii cu vopsea cu indice de reflexie a căldurii >70% -un strat email poliuretanic	640.0 mp

CONSTRUCTII METALICE

Grunduirea într-un strat a construcțiilor metalice cu grund epoxidic cu zinc	160.0 mp
Vopsit construcții metalice în două straturi: -un strat vopsea intermediară epoxidică -un strat email poliuretanic	160.0 mp

RACORDURI

Grunduire cu un strat grund epoxidic cu zinc -gura de vizitare -teava pentru radar Saab -teava pentru gura de luat probe -racord R1 DN200 -racord R2 DN150 -racord scurgere R3 DN200 -gura curățare -gura de luat probe -racord termometru -teava linistire traductor Vega -racord preaplin -stalp temperatura MST1	95.0 mp
Vopsire în 2 straturi (un strat vopsea intermediară epoxidică și un strat email poliuretanic) -gura de vizitare -racord R1 DN200 -racord R2 DN150 -racord scurgere R3 DN200 -gura curățare -gura de luat probe -racord termometru -racord preaplin	60.0 mp

PSI SPUMA

Grunduit suporturi cu un strat de grund epoxidic	8.0 mp
Vopsire în 2 straturi (un strat vopsea intermediară epoxidică și un strat email poliuretanic)	8.0 mp

PSI RACIRE

Grunduire cu un strat grund epoxidic.	12.0 mp
Vopsire în 2 straturi (un strat vopsea intermediară epoxidică și un strat email poliuretanic)	12.0 mp

2. Întrebare: Având în vedere faptul că trebuie să revenim de mai multe ori cu întrebările pe aceeași temă, iar răspunsurile primite generează alte neclarități obligându-ne să punem alte întrebări, vă rugăm să fiți de acord cu decalarea termenului de depunere a ofertelor pentru data de 23.04.2019.

Răspuns: SE ACCEPTĂ prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru data 23.04.2019.

Astfel, noile date de depunere / deschidere a ofertelor sunt următoarele:

- **Termen-limită de depunere a ofertelor:** 23.04.2019 ora 09.00
- **Termen-limită de deschidere a ofertelor:** 23.04.2019 ora 12.00.

Cerințele privind valabilitatea (a garanției de participare, a ofertei, a documentelor solicitate) se vor raporta la noul termen-limită de depunere a ofertelor.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU

