

Nr. înreg.: 13730 / 05.04.2019

Referință: clarificări 14 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție de rezervoare pentru depozitare țiței - un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Orlești și un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Poiana Lacului

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În clarificarea 12836/01.04.2019 este prevăzut a se cota la art. 1 din devizele 175158 și 176168 cantitatea de 50 mp iar în clarificarea 13088/02.04.2019 este prevăzut pentru art.1 în devizul 176168 (eronat trecut 176178) cantitatea de 133.25 mp ($5.33 \text{ t} \times 25 \text{ mp/t} = 133.25 \text{ mp}$). Ținând cont că cele 2 devize au cantități diferite (5.33 t la 176168 și 6.39 t la devizul 175158) rugăm a ne transmite cantitatea sablată (mp) pentru cele 2 devize și să le corelați cu art. 21, 22, 23, 24 care reprezintă vopsitoria.

Răspuns: Se va cota suprafața de 133.25 mp atât pentru sablare cât și pentru vopsitorie.

2. Întrebare: Urmare a publicării rev.1 pentru automatizări Orlești cu mai multe modificări vă rugăm a ne transmite dacă acestea sunt valabile și pentru rezervorul de la Poiana Lacului și să ne transmiteți cât mai urgent antemăsurătorile și listele de echipamente revizuite pentru aceste modificări.

Răspuns: Revizia pentru automatizare de la Orlești este valabilă și pentru Poiana Lacului (rezervorul este același).

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Simziana ZECHERU