

Nr. înreg.: 14798 / 11.04.2019

Referință: clarificări 4 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție înlocuire conductă țipei 24" Călăreți-Pietroșani (7 tronsoane) în lungime totală de 5920 ml

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Conform caietului de sarcini, materialul tubular ce va fi utilizat poate fi cu sudura longitudinală sau elicoidală. Va solicităm acordul în vederea punerii în opera în cadrul execuției lucrărilor ce fac obiectul proiectului sus menționat a utilizării materialului tubular cu sudura elicoidală L360N-PSL2 ISO3183, deoarece la tipul de teava sudată longitudinal durată de aprovizionare este foarte mare și furnizorii nu se pot încadra în termenul stabilit.

Răspuns: Materialul tubular ce va fi folosit va fi țevă trasă sau sudată longitudinal cu precizarea din CS "Proiectantul va prezenta o analiză tehnico-economică pentru fiecare tip de teava (trasa, sudată longitudinal), motivând în acest sens alegerea tipului de țevă propusă în proiect".

2. Întrebare: În Fisa de date- cap. IV.2.1. Criterii -punctul 2-Punctajul tehnic - P1 și P2 privind experiența similară, se precizează : " Contractele trebuie să fie aferente proiectării/execuției unor lucrări cu diametre ale conductei/conductelor similare obiectivului supus achiziției."

Având în vedere faptul că, genul acesta de proiecte cu diametre mari sunt întâlnite într-un volum foarte mic atât ca servicii de proiectare cât și ca lucrări de execuție, vă rugăm să ne informați dacă pentru obținerea unui punctaj bun, putem prezenta ca experiență similară atât pentru proiectare cât și pentru execuție, proiecte de montaj conducte cu diametre pornind de la 16" până la 24".

Răspuns: Se acceptă gama de diametre aferente conductelor magistrale operate de CONPET S.A. pe subsistemul de import, respectiv de la 12" la 32".

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Timur Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU