

Nr. înreg.: 11065 / 20.03.2019

Referință: clarificări 7 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de construcție de rezervoare pentru depozitare țiței - un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Orlești și un rezervor nou de capacitate 2.500 mc, în incinta Stației de pompare Poiana Lacului

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Automatizări. Dulap relee DA-1. Vă rugăm să ne transmiteți o schemă sau componenta acestuia.

Răspuns: La solicitarea beneficiarului Conpet ("semnalele electrice/ electronice vor fi conectate direct în panoul de automatizare existent, fara a mai fi necesar dulapul cu relee"), în proiectul revizuit (rev. 1) s-a renunțat la dulapul de relee DA-1. Funcțiile de comanda sunt indeplinite de sistemul de automatizare existent.

2. Întrebare: Automatizări. PLC. Deoarece achiziția și prelucrarea datelor se va face în sistemul SCADA existent, presupunem că beneficiarul deține softurile (licențele) de dezvoltare inclusiv pentru PLC. În acest sens vă rugăm să precizați/confirmați:

- softurile de dezvoltare inclusiv programarea PLC este în sarcina CONPET
- în ofertă se va cota doar procurarea PLC de la un producător pe care vă rugăm să-l precizați
- PLC se montează în tabloul existent, sau este nevoie de un tablou nou, cablare, UPS, switch sau alte echipamente?

Răspuns: Sistemul de telecomanda/ telemăsură al noului rezervor include un Tank Hub care permite conectarea la sistemul existent, folosind un protocol de comunicare. Prin urmare, nu este necesară procurarea unui PLC nou, ci numai efectuarea tuturor conexiunilor. Prin urmare, confirmăm următoarele:

- Softurile de dezvoltare sunt în sarcina beneficiarului. Softurile de diagnoza și utilizare măsura nivel Saab (Tankmaster)
- Conexiunea instrumentelor aferente rezervorului se va face în sistemul de automatizare existent.

3. Întrebare: PC (Desktop). Deoarece informația despre acesta este sumară și depășită fizic și moral, vă rugăm să precizați configurația minimă acceptată pentru acesta:

- tip procesor
- capacitate stocare HDD
- capacitate memorie RAM
- unitate DVD
- placă video
- monitor (dimensiuni, rezoluție)
- sistem operare
- aplicații Office
- program de dezvoltare (licențe) SCADA – dacă este nevoie.

Răspuns: Transmiterea datelor se va face la sistemul de Scada/automatizare existent. Nu este nevoie de un calculator suplimentar.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Sanda TOADER

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sinziana ZECHERU