

LISTA DE ALARME

Beneficiar : **CONPET S.A.**

Cod document : **A642-A-LA**

Cod proiect : **A 642**

Faza : **DDE**

Revizie: **Rev 1**

Denumire proiect: **CONSTRUCTIE REZERVOR NOU PENTRU TITEI ($V=2.500 \text{ m}^3$)
STATIA DE POMPARE ȚIȚEI ORLEȘTI VÂLCEA**

Întocmit: **I.V.Ion**

Verificat: **Ing.B. Stroie**

Aprobat: **Ing.A. Ionescu**

LISTA DE ALARME

Nr.crt	Echipament	Alarma [mm]				Note
		Minim LSL	Minim- minimorum LSLL	Maxim LSH	Maxim maximorum	
1	LT1	700*	600*	8570*	8770*	Rosemount 5900S (Nota 1)
2	LT2	1430*	1330*	9300*	9500*	VEGAPULS 64 (Nota 1)

Interblocările pe robinetii cu motor MOV1 respectiv MOV 2 se vor realiza pe semnalul de la traductorul de nivel LT2 (VEGA) dupa cum urmeaza:

- La nivel maxim maximorum 9500*mm;
- La nivelul de 1330*mm pentru minim-minimorum.

Logica de interblocare se va realiza in sistemul de automatizare existent.

Note:

1. Valorile de mai sus notate cu (*) urmeaza a fi **confirmate** dupa executia rezervorului si achizitia echipamentelor.