

Nr. înreg.: 19509 / 20.05.2019

Referință: Procedură simplificată organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului de "Supraveghere video locații sistem Telecomunicații CONPET S.A."

Ca urmare a clarificărilor solicitate de unele dintre firmele care au examinat Documentația de atribuire pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitare 1: "Ținând cont de faptul că din cerințele caietului de sarcini rezultă ca echipamentele video se vor alimenta din cabinetul de power existent pentru echipamentele de telecomunicații, vă rugăm să clarificați următoarele:

- În cazul în care nu există siguranță liberă în echipamentul de power existent, care este procedura pentru alimentarea noilor echipamente?
- Uzual, echipamentele de supraveghere video sunt construite cu polaritatea în curent continuu de – (minus) la masă. Vă rog să precizați care este polaritatea la masă folosită în locațiile de telecomunicații Conpet?"

Răspuns:

- În cazul în care Furnizorul semnalează lipsa siguranțelor de conectare, Beneficiarul va remedia această situație în timp util.
- Polaritatea în curent continuu în locațiile de telecomunicații Conpet este de + (plus) la masa.

Solicitare 2: "Referitor la cerințele documentației de atribuire și a vizitei în teren, rezultă că instalarea echipamentelor video se realizează la interior în rack-ul de telecomunicații. Ținând cont de faptul că aceste echipamente nu sunt proiectate să fie instalate în astfel de spații, se acceptă instalarea unui suport/tăvițe 19" de susținere?"

Răspuns: Se acceptă instalarea unui suport/tăvița în rack-ul de telecomunicații.

Solicitare 3: "Referitor la cerințele documentației de atribuire Secțiunea II Caiet de sarcini – Art. 6.1 – Servicii proiectare – Beneficiarul poate pune la dispoziție documente în format DWG existente pentru locațiile de telecomunicații unde se dorește proiectarea/instalarea echipamentelor video sau acestea trebuie produse de către Furnizor în baza datelor obținute la Site Survey?"


Răspuns: Beneficiarul nu poate pune la dispoziție documente în format DWG, aceste documente vor fi livrate de Furnizor în faza de proiectare, în baza datelor rezultate din Site survey.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor din Documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. Timur-Vasile Chiș



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII

Ing. Florina Popescu



SERVICIUL ACHIZIȚII

Exp. A.P. Alina Minzicu

