

Nr. înreg.: 18911 / 15.05.2019

Referință: clarificări 5 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire conductă de transport țigăi $\varnothing 12 \frac{3}{4}$ " și $\varnothing 14 \frac{3}{4}$ " Cartojani-Ploiesti, în zona localității Bâldana, jud. Dâmbovița, pe o lungime de cca. 530 m

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Va rugăm să confirmați că oferta care se va depune va fi întocmită conform antemasuratorilor transmise cu clarificarea 3/8.05.2019.

Întrebarea 2: Va rugăm să clarificați câte curbe se vor cota pentru conducta de $14 \frac{3}{4}$ " intrucat în clarificarea 2 ați răspuns că se vor cota 5 curbe: 2buc x 30grd + 2 buc x 45 grd + 1 buc x 90grd iar în antemasuratori sunt numai 4 curbe.

Răspuns: Cantitățile de lucrări corecte sunt cele transmise în data de 08.05.2019, cu deosebirea că numărul de curbe pentru conducta de $\varnothing 14 \frac{3}{4}$ " este urmatorul:

- o 1 curba DN350 x 90°
- o 2 curbe DN350 x 45°
- o 2 curbe DN350 x 30°.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU

