

Nr. înreg.: 19066 / 15.05.2019

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de prestări servicii de proiectare pentru execuția lucrărilor de modernizare Stație de pompare a țițeiului Slobozia, județul Prahova

Urmare a clarificărilor solicitate de către unii dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: Va rugăm să ne precizați dacă se impune ca ofertantul să dețină atestare ANRE tip C1B sau este suficientă atestarea C1A având în vedere că lucrările se vor încadra în domeniul de tensiune 0.4 KV-20 KV.

Răspuns: Este suficientă atestarea ANRE tip C1A.

Întrebarea 2: Pentru lucrările pe tarif de racordare, vă rugăm să ne precizați cine va întocmi documentația în vederea obținerii Autorizației de Construire în numele operatorului de distribuție.

Răspuns: Așa cum a fost solicitat la punctul 2.1. din Caietul de sarcini, documentația în vederea obținerii Autorizației de Construire în numele operatorului de distribuție va fi întocmită de proiectant.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU

