

Nr. inreg.: 25989 / 01.07.2019

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect - Serviciile de proiectare și execuție lucrări de alimentare cu energie electrică – spor de putere – Sediul Il Conpet S.A din str. Rezervoarelor nr. 8, Ploiesti

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebarea 1

Va rugam sa precizati lungimea traseului de cablu de joasa tensiune dintre postul de transformare in anvelopa de beton ce va fi montat si tabloul de distributie joasa tensiune existent, precum si tipul si sectiunea acestuia?

Raspuns 1

Lungimea traseului de cablu pentru care se va cota in licitatie este de 35 m :

- doua circuite ce pleaca din cele doua intrerupatoare de 800 A aflate in PTAB, catre tabloul existent.
- Pentru fiecare circuit cablul trebuie sa fie de tipul CYABY-F 2 x (3x240+120 mmp), ceea ce genereaza o cantitate totala de cablu estimata de 140 m.

Nota: Conform Caiet de sarcini (pag. 8):

- a) La predarea amplasamentului catre Proiectant, acesta va efectua masuratori in teren pentru identificarea / detectarea si delimitarea exacta a pozitiei liniei electrice in cablu (LEC 20 kV) ce alimenteaza postul de transformare existent (PTZ 0507)
- b) Prestatorul va acorda un maxim de importanta prin identificarea si marcarea riguroasa in planurile de situatie a unor repere relevante (PTZ 0507, distribuitor 0,4 kV existent)

Deci, in functie de ceea ce se va identifica in zona (cabluri, conducte ce nu s-ar putea devia) este posibil ca pentru LES 0,4 KV sa existe o diminuare sau suplimentare a cantitatii de cablu

Intrebarea 2

Transformatoarele de 630 kVA, 20 / 0,4 kV cu pierderi ECODESIGN, trebuie sa aiba obligatoriu infasurari Cu / Cu ?

Raspuns 2

Da, infasurarile transformatoarelor trebuie sa fie Cu/Cu, asa cum este precizat in caietul de sarcini.

Intrebarea 3

Obtinerea Avizului Tehnic de Racordare intra in sarcina ofertantului si daca da, acesta va trebui sa faca parte din etapa a II-a a derularii contractului dupa obtinerea Certificatului de Urbanism, eliberat in vederea obtinerii autorizatie de construire a instalatiei ce se realizeaza pe locul de consum (instalatie utilizator).

Raspuns 3

Avand in vedere ca in Etapa I se obtine Certificatul de Urbanism, Ofertantul va depune la Operatorul de Distributie documentatia in vederea obtinerii Avizului Tehnic de Racordare in **Etapa II** ; recomandam obtinerea ATR chiar in Etapa I, odata cu obtinerea celorlalte avize solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Intocmirea documentatiei respectiv depunerea documentatiei in vederea obtinerii Avizului Tehnic de acordare din partea Operatorului de Distributie intra in sarcina ofertantului.

Intrebarea 4

In componenta celulelor de medie tensiune de transformator cu intrerupator, este precizata si necesitatea montarii unui releu digital de protectie. Va rugam precizati tipul.

Raspuns 4

Releu digital de protectie (50/51; 50n/51n) si 3 x TC 25/5 A pentru releul de protectie.

Intrebarea 5

In Caietul de Sarcini sunt precizate o serie de documente ce ar trebui sa insoteasca oferta precum manuale de intretinere si service. Acestea practic vor face parte din Cartea Lucrarii si consideram ca nu pot fi depuse in faza de ofertare.

Raspuns 5

Nu sunt necesare la faza de ofertare in licitatie (capitolul 5.1 caiet de sarcini – documentatie tehnica de detaliu), dar sunt obligatorii urmatoarele :

1) Fise tehnice pentru echipamente:

- Transformator;
- Celula MT de linie;
- Celula MT de transformator servicii interne;
- Celula MT de transformator cu separator, intrerupator in vid si releu digital de protectie.

2) Autorizatia de Comercializare din partea ELECTRICA SA pentru Postul de Transformare in Anvelopa de Beton

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Timur Vasile CHIS



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina POPESCU



SERVICIU ACHIZIȚII
Exp. AP Camelia BARBUCEANU

