

Nr. înreg.: 29468 / 23.07.2019

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări de înlocuire conductă de transport țigui 6 5/8" Biled-Satchinez firul 1, în incinta Rampei de încărcare țigui Biled, de la gara godevilare până la limita exterioară perimetrului rampei spre depozitul Satchinez

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În Caietul de sarcini se menționează că există un tub de protecție istoric ce subtraversează o singură linie CF (industrială Conpet) și pe care indicați să se traga conducta nou proiectată. În vederea stabilirii soluției de proiectare și stabilirii dacă este necesară obținerea avizelor de specialitate (AFER), vă rugăm să ne puneți la dispoziție proiectul de subtraversare a unei singure linii CF industriale, avizul/ aprobarea proiectului de către AFER și să precizați care este diametrul și grosimea tubului de protecție.

Răspuns: Vă putem comunica faptul ca acea linie este proprietate Conpet, este în incinta stației iar lucrarea care presupune trecerea printr-un tub existent NU necesită aviz/ autorizări de la AFER. Diametrul tubului este de 10" iar lungimea de cca 10 m.

Pentru întocmirea ofertei vă recomandăm să vizitați amplasamentul. Datele pe care vi le transmitem nu pot fi folosite la întocmirea unei oferte fără a cunoaște situația din teren.

Avizele și acordurile pe care le veți obține, conform caietului de sarcini, sunt cele ce vor fi cerute prin Certificatul de urbanism.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.
Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU