

Nr. înreg.: 43488 / 11.11.2019

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de întreținere și refacere alei și platforme în Depozitul și Rampa Bărbătești

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea 1: În caietul de sarcini la pagina 3 se menționează "rigola este proiectată din beton ciment C25/30 cu secțiune dreptunghiulară, grătar metalic și prevăzută cu cămin de decantare (basa), ce se racordează la rigola existentă printr-o conductă din oțel DN 250 îngropată, cu o lungime de 15,60 ml, în lista cantităților de lucrări (deviz) nu este cuprinsă rigola, țeava Dn 250 și nici cămin decantor (basa)".

Dacă se va respecta caietul de sarcini, vă rugăm să ne transmiteți articole de lucrări pentru rigolă, decantor, țeavă oțel Dn 250 și armare decantor.

Răspuns: S-a renunțat la realizarea unei noi rigole sau base, rămânând cele existente, de aceea nu apar în Lista de lucrări, nu se cotează.

Întrebarea 2: La poziția 28 CE19A1 – Pazii la streășină sau frontoane din scânduri geluite simplu 650 ml. Poziția 29 2903830 scândură rășinoase lungă tivită clasa C Gr=24 mm, L=3.00 m-3.25 mc. Aceste două articole fac parte din investiția mai sus menționată?

Răspuns: Cele două articole sunt articole asimilate pentru cofrag turnare beton.

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur Vasile CHIS

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU



Serviciul Achiziții
Exp. A.P. Clăudia BRĂSLAȘU

