

Nr. înreg.: 42687 / 05.11.2019

Referință: clarificări 2 la documentația de atribuire a contractului de execuție de lucrări de înlocuire conductă țiglei 14" Bărăganu-Călăreți, rezultată în urma godevilării inteligente (pe tronsoane), în lungime de 15.972 m, cu coeficient de reparare estimat mai mare de 0,8

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă informăm că furnizorii noștri de țevă ne-au transmis că pentru **țevile de oțel L360N PSL2, Ø 355,6 x 7,1 mm și 355,6 x 8 mm, tipul de sudură SAWL nu se produce în Europa, iar pentru producția din afara Europei prețul este mai ridicat cu cel puțin 25%, acest lucru fiind din cauza taxei de import.**

Ca urmare vă rugăm să fiți de acord cu tipurile de sudură **ERW sau HFW-HFI pentru țevile de oțel L360N PSL2, Ø 355,6 x 7,1 mm și 355,6 x 8 mm.**

Răspuns: Se poate utiliza pentru execuția conductei țevă de oțel L360N PSL2, Ø 355,6 x 7,1 mm și 355,6 x 8 mm, tip HFW sau ERW, conform SR EN ISO 3183:2013 + A1:2018 – Industriile petrolului și gazelor naturale. Țevi de oțel pentru sisteme de transport prin conducte.

Materialul tubular va fi însoțit de Certificat de inspecție tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 – Produse metalice. Tipuri de documente de inspecție.

2. Întrebare: Vă rugăm să ne confirmați că pentru tuburile de protecție din țevă Ø 508 x 8 mm și pentru Ø 610 x 10 mm oțelul va fi L245N ceea ce înseamnă PSL2 și nu PSL 1.

Răspuns: Așa cum este specificat în Fișa tehnică și planșele anexate la P.T., pentru tuburile de protecție din țevă Ø 508 x 8 mm și pentru Ø 610 x 10mm, oțelul va fi L245N - PSL 1.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. **Timur Vasile CHIȘ**

Șef Serviciu Achiziții
Ing. **Florina POPESCU**



Serviciul Achiziții
Exp.A.P. **Sinziana ZECHERU**