

Nr. inreg.: 45774 / 25.11.2019

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect Executia lucrarilor de Modernizare a Sistemului de Pompare a titeiului din Statia Potlogi si a lucrarilor de Modernizare a Sistemului de Pompare a titeiului din Statia Ochiuri, judetul Dambovita

Urmare a clarificarilor solicitate de catre operatorii economici interesati cu privire la documentatia publicata pentru procedura de achizitie mai sus mentionata, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1: Conform documentatiei pentru aceasta procedura de achizitie, din Fisa tehnica B.031.007-ME-DAS-201-01-R, a rezultat ca pompele de transport titei pentru Statia de pompare a titeiului Potlogi trebuie sa asigure un debit nominal de 100 mc/h si o presiune de refulare de 22 bar. Va rugam sa analizati posibilitatea ca in locul celor 2 pompe solicitate sa se utilizeze 3 pompe tip GP6.24 (cf.Fisa tehnica atasata), 2 active si 1 de rezerva, echipate cu motoare electrice de 75 75kW/1470rpm/400V actionate prin convertizoare de frecventa.

Avantajele utilizarii la statiile de pompare a titeiului Potlogi a doua pompe active GP60.24 si a unei pompe de rezerva GP60.24 in schimbul utilizarii unei pompe active si una de rezerva tip GP100.24 este urmatorul:

- Pompele GP60.24 sunt echipate cu motoare de 75kW fata de pompele tip GP100.24 echipate cu motoare de 132kW, ceea ce va conduce la scaderea costurilor de mentenanta ale pompelor;
- Pompele GP60.24 sunt pompe din productia de serie, la care piesele de schimb sunt disponibile pe stoc;
- Pentru executia pompelor tip GP100.24, care nu sunt pompe din productia uzuala pregatirea tehnologica va conduce la marirea termenului de fabricatie a produsului;
- Gabaritul pompei GP60.24 este mai mic cu 30% fata de gabaritul pompei GP100.24 ceea ce va conduce la o mentenanta mult mai usoara si la costuri reduse;
- Conform debitul specificat in fisa tehnica a pompei care variaza intre 40-115mc/H, pe intervalul de debit 40-70mc/h poate functiona o singura pompa GP60.24, celelalte doua fiind in asteptare;
- Functionarea celor doua pompe active GP60.24 alternativ, una principala si cealalta secundara, poate fi modificata periodic astfel incat uzura sa fie distribuita uniform pe cele doua pompe, ceea ce va conduce la prelungirea duratei de functionare a pompelor.

Raspuns 1: Se mentin solicitarile din caietul de sarcini.

Intrebare 2: Referitor la containerul operator de la Statia de pompare Ochiuri, va rugam sa ne comunicati daca sunteti de acord ca peretii si tavanul acestuia sa fie confectionat din panouri tristrat tip "sandwich" rezistent la foc cu vata minerala g=100 si tabla din otel g=0.6 mm, conform atasament.

Raspuns 2: Se accepta si ofertarea de panouri tristrat tip "sandwich" rezistent la foc cu vata minerala g=100 si tabla din otel g=0.6 mm

DIRECTOR GENERAL
Dr. Ing. Timur Vasile CHIS

ŞEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina POPESCU



SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Achiz. Laura MIHAIL

