

Nr. înreg.: 5700 / 11.02.2020

Referința: Procedura simplificată organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului având ca obiect „**Lucrări de consolidare, reabilitare termică prin anveloparea clădirii și refacere învelitoare, lucrări de modernizare și compartimentări interioare ale clădirii Sediul CONPET din Bulevardul Independenței, nr. 7, Ploiești**”;

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat documentația de atribuire pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitarea nr. 1: „Referitor la Formularul F4: Lista cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice.

Vă rugăm să acceptați produse similare ale căror specificații tehnice sunt sensibil diferite de cele impuse de dumneavoastră în Fișele tehnice, fără ca aceste diferențe să influențeze funcționarea echipamentelor în sensul atingerii performanțelor tehnice ale acestora.”

Răspuns: Ofertantul poate propune echipamente cu specificații diferite decât cele solicitate prin caietul de sarcini în condițiile în care nu sunt alterate în nici un fel performanțele tehnice ale instalațiilor/sistemelor deservite de aceste echipamente și doar în condițiile în care echipamentele diferă doar datorită unor specificații tehnice/performate superioare față de cele solicitate prin caietul de sarcini.

Notă: În cadrul formularului - F4 fișa tehnică, coloana 2 – ofertantul va evidenția diferențele față de specificațiile tehnice solicitate prin proiect și va justifica neafectarea performanțelor tehnice ale instalațiilor/sistemelor deservite.

Solicitarea nr. 2: „Referitor la Lista cu cantități CS01 – INSTALAȚII VOCE DATE:

Vă rugăm să indicați cantitățile ce trebuie procurate la art. 10, 11 și 12 – YC01 Procurare patch cord 3m, 1m și 1,5m.”


Răspuns: Cantitatea corectă de la poziția 9 din lista de lucrări curenți slabi: 337 buc. Valorile de la pozițiile 10, 11, 12 se păstrează. De asemenea, cantitatea de la poziția 2 din lista de lucrări curenți slabi - YC01 - Procurare prize date simple RJ45 inclusiv doza de aparat, placă suport și placă de ornament Cat. 6e este 34.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus, restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur Vasile Chiș

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Popescu Florina



SERVICIU ACHIZIȚII
Exp. A.P. Alina Mînzicu



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro