

VERIFICATOR ATESTAT
... Ing. Gheorghe Raducu
Certificat de atestare nr. 385/sept. 1992
..

Nr. Registru: . 16 .

Data: . 05.2019 .

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinta de calitate A1 si A11 rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice si seismice pentru constructii din beton armat si lemn din domeniile: civile, industriale si edilitare.

PROIECT nr: BSTK060 Faza : P.Th.+D.E.

Date de identificare:

- Proiectan general : S.C. BAUSTARK S.R.L.
- Proiectant rezistenta: S.C. BAUSTARK S.R.L.
- Beneficiar: S.C. CONPET S.A.
- Titlu proiect: " Consolidare, reabilitare termica prin anveloparea cladirii si refacere invelitoare, lucrari de modernizare si compartimentari interioare "
- Amplasament : Blv. Independentei,nr.7,Mun. Ploiesti,jud. Prahova



Caracteristici ale constructiei:

Obiectul proiectului consta in lucrari de CONSOLIDARE, REABILITARE TERMICA PRIN ANVELOPAREA CLADIRII SI REFACERE INVELITOARE, LUCRARI DE MODERNIZARE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE privind imobilul localizat in Blv. Independentei, nr. 7, Mun. Ploiesti, jud. Prahova.

Constructie existenta, formata din 3 corpuri:

- corp C1(P+1E) - cu structura din zidarie de caramida simpla, nearmata ,cu plansee din beton armat , cu acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din table. Fundatii existente din b.a. sub zidurile portante.
- corp C2(Dp+P+1E) -structura de zidarie cu caramida simpla, cadru longitudinal format format din stalpi si grinzi din beton armat, cadre transversale ce reazema pe peretii de zidarie exteriori. Fundatii din zidarie sau beton simplu. Sub stalpii existenti se gasesc fundatii izolate armate.
- corp C3(P+1E)- structura de zidarie cu caramida simpla, grinzi transversale ce reazema pe peretii exterior de zidarie. Fundatii din zidarie sau beton simplu

Masuri de consolidare:

- corp C1(P+1E) -se vor consolida peretii de zidarie de la nivelul parterului.Masurile constau in camasuiri cu grout armat in grosime de 6cm ale peretilor portanti de la nivelul parterului, camasuiri executate pe ambele fete pentru peretii interiori si pe o singura fata pentru peretii exteriori ai imobilului.
- corp C2(Dp+P+1E) -masurile de consolidare constau in introducere de stalpi de b.a. armat care vor inchide cadrele existente pe directia transversala. Datorita faptului ca nu exista stalpi de beton armat care sa inchida cadrele de pe directia transversala(grinzile de b.a. existente reazema direct pe zidarie) este necesar introducerea unor stalpi de beton armat pe toata elevatia cladirii. Se vor introduce fundatii noi, izolate, din beton armat sub stalpii noi.

-corp C3(P+1E)- masurile de consolidare constau in introducerea de stalpi de b.a. armat care vor inchide grinzile transversale existente. Se vor introduce fundatii noi, izolate, din beton armat sub stalpii noi.

Se propun lucrari de consolidare prin camasierea peretilor cu torcret armat, introducerea de stalpi din beton armat sub fundatii izolate, schimbarea sarpantei.

Documente prevazute la verificare:

- certificat de urbanism nr.: DA
- raport de expertiza tehnica DA.
- memoriu tehnic general si de constructii: DA
- alte documente: studiu geotehnic, program de faze determinante, borderou documentatie, incercari de laborator pe materialele existente
- piese desenate: R01-R13

Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii documentatiei s-a constatat ca proiectul este corespunzator cerintei de calitate **A1**

.....
.... Orice modificare adusa documentatiei de mai sus, dupa momentul verificarii, necesita prezentarea noii solutii, din nou, la verificare. In caz contrar, verificarea la exigentele de mai sus isi inceteaza responsabilitatea.

Am primit,

*
Raducu



Am predat,
Verificator tehnic A1, A11
*Ing. Gheorghe

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

D-na / Dl. RĂDUCU M GHEORGHE

Cod numeric personal: 1390509400284

Profesie: ING. CONSTRUCTOR ATESTAT



Pentru competența: VERIFICATOR PROIECTE
în domeniile: CONSTR. CIVILE, INDUSTRI-
ALE, AGROZOO, CONSTR. DE CULTURĂ,
ȘI DE GAZP. COMUNALĂ
în specialitatea:

Privind cerințele esențiale: REGISTRU STABILITATE PT
CONSTR. DIN B.T. ȘI B.T. DIN ARMAT. ȘI
ȘI ALTE C.A. DIN B.T. ȘI B.T. DIN ARMAT. ȘI

Director General

DIANA TEIȘEA

Șef serviciu,



Semnătura titularului

Prezenta legitimație este valabilă până la data de 08.09.1992 de atestare tehnico-profesională emisă în
baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea M.D.R.A.P.F.E.

Seria SS

Nr. V385/8.09.1992

Prezenta legitimație este revizată de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit valabilitatea până la 08.09.2002	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la
Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la	Prelungit valabilitatea până la

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
ȘI FONDURILOR EUROPENE

DUPLICAT
LEGITIMATIE

Seria SS Nr. V385/8.09.1992