

Nr. înreg.: 10125 / 13.03.2020

Referința: **Licitația** organizată de CONPET SA, în vederea atribuirii contractului cu obiect **"Achiziție gaze naturale"**;

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat documentația de atribuire pentru procedura referită de pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitarea nr. 1: „Referitor la Caietul de sarcini – Tabel 1

Vă solicităm să ne comunicați codul locului de consum pentru fiecare loc de consum în parte (CLC) conform legislației aplicabile în vigoare (Ord. ANRE nr.97/2018), acestea găsimu-se pe factură.”

Răspuns: Codul locului de consum pentru fiecare loc de consum în parte:

01. Sediul 1 Conpet (Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3): CLC-4001091888;
02. Sediul II – Conpet (Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 8): CLC- 4001091267;
03. Stația țitei Băicoi – Centru:CLC- 4001094487;
04. Stația țitei Urlați: CLC- 4001095383;
05. Releu Sinaia: CLC- 4001092890;
06. Stația automatizată țitei Bărăganu:CLC- 4001390331;
07. Rampa încărcare țitei IMENI CLC- 4000900955;
08. Stația automatizată țitei Orlești CLC-4000000794;
09. Stația automatizată țitei Otești CLC- 4001430797;
10. Constanța, str.Movila Sara- Sediul Sector Constanța CLC- 4001715821;
11. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.1; CLC- 4001715827;
12. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.2 CLC- 4001715833;
13. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.3 CLC- 4001715843;
14. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.22CLC- 4001715857;
15. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.23CLC- 4001715866;
16. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.24CLC- 4001715869;
17. Stația automatizată țitei Cartojani:CLC-4001715910;
18. Stația automatizată țitei Călăreți:CLC- 4001715911;
19. Parcul Mare Țicleni - Gorj nr.1- Stația automatizată țitei Țicleni:CLC-4001715929;
20. Stația Pompare- Petrești, Gorj nr.3 - Depozit Bărbătești:CLC- 4001715932;
21. Stația automatizată țitei Poiana Lacului:CLC-4001715934;
22. Stația automatizată țitei Lucacești CLC- 4001715923;
23. Rampa încărcare țitei Marghita:CLC- 4001715943;
24. Rampa automatizată încărcare țitei Biled:CLC- 4001715951;
25. Sediul Moinești CLC- 4001715958.

Solicitarea nr. 2: „Referitor la Caietul de sarcini – Furnizorul se obligă să pună la dispoziția consumatorului, fără plată, fișele de evidență a lucrărilor tehnice periodice, în copie, fișe preluate de la operatorul SD.

Vă solicităm să respectați prevederile legale conform Legii energiei 123/2012 cu modificările și completările ulterioare prin care firma ce execută lucrarea va pune la dispoziția achizitorului, fișele de evidență a lucrărilor tehnice periodice, în copie, fișe preluate de la operatorul SD.

Răspuns: Achizitorul are obligația efectuării, la termen, verificării tehnice periodice/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare gaze naturale cu firme autorizate ANRE.

În această situație, respectând prevederile legale conform Legii energiei 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, firma ce execută lucrarea va pune la dispoziția Achizitorului, fișele de evidență a lucrărilor tehnice periodice, în copie, fișe preluate de la operatorul SD.

Solicitarea nr. 3: „Referitor la Caietul de sarcini - CONPET SA. nu vă admite sub nici un motiv întreruperi în alimentarea cu gaze naturale.

Vă solicităm să respectați prevederile legale conform Legii energiei 123/2012 cu modificările și completările ulterioare furnizorul are obligația să anunțe consumatorul, cu minimum 2 zile înainte, despre întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale și să asigure reluarea furnizării gazelor naturale, cu condiția permiterii accesului de către consumator, în termen de maxim 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii conform Ord. ANRE nr. 162 standard distribuție(cap.II, art.18, (3)) și Ord. ANRE nr. 29/2016 cap. VI, art.51-54 care reglementează întreruperea/limitarea/reluarea furnizării și alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final.

Răspuns: În cazul unor întreruperi în alimentarea cu gaze naturale, respectând prevederile Legii energiei 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, Furnizorul are obligația să anunțe Achizitorul, cu minimum 2 zile înainte, despre întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale și să asigure reluarea furnizării, cu condiția permiterii accesului de către consumator, în termen de maxim 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii conform Ord. ANRE nr.162 standard distribuție (cap.II,art.18,(3)) și Ord. ANRE nr.29/2016 cap.VI, art.51-54 care reglementează întreruperea/limitarea/reluarea furnizării și alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final.

Solicitarea nr. 4: „Referitor la Caietul de sarcini - În cazul unor defecțiuni la instalațiile de utilizare ale consumatorului, la cererea acestuia, furnizorul va lua măsuri de întrerupere a furnizării gazelor naturale și de separare față de rețeaua de alimentare.

Vă solicităm să aveți în vedere Legea energiei nr.123/2012 cu modificările și completările ulterioare, care prevede ca obligația de citire, gestiune, instalare, verificare, întreținere, reparare și înlocuire a contoarelor/echipamentelor de măsurare este a operatorului de distribuție.

Ca urmare acest paragraf contravine prevederilor legale în vigoare și vă rugăm să îl reformulați astfel.”

Răspuns: În cazul unor defecțiuni la instalațiile de utilizare ale Achizitorului, la cererea acestuia, Furnizorul prin operatorul SD va lua măsuri de întrerupere a furnizării gazelor naturale și de separare față de rețeaua de alimentare, conform prevederilor Legii energiei nr.123/2012 art.145 alin 4 lit.b) și l) cu modificările și completările ulterioare.

Solicitarea nr. 5: „Referitor la model contract de furnizare

9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.

9.1. Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea furnizării gazelor naturale, în termenul stipulat în contract, atrage perceperea de penalități de întârziere în cuantum de 0,02% pe zi de întârziere, calculată la valoarea facturii neachitate.

Vă solicităm să respectați prevederile legale privind (Ord. ANRE nr.29/2016)

Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de vânzare a gazelor naturale în termenul stipulat în Contract atrage:

a) perceperea majorărilor de întârziere, în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, conform Codului de Procedură Fiscală, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății. Cuantumul total al dobânzilor datorate poate depăși cuantumul debitului principal asupra căruia au fost calculate.

b) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu prima zi lucrătoare după expirarea termenului menționat în preavizul de sistare. Preavizul de sistare se va trimite în termen de 5 zile calendaristice de la data scadenta a facturii.

c) rezilierea de drept a Contractului, începând cu a 31 -a zi calendaristică de la data scadenței, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care Cumpărătorul nu achită integral contravaloarea serviciilor facturate și a majorărilor de întârziere.

Răspuns: Se acceptă această solicitare. Art. 9.1 va avea următoarea formulare:

„9.1. Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de vânzare a gazelor naturale în termenul stipulat în Contract atrage:

a) perceperea majorărilor de întârziere, în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, conform Codului de Procedură Fiscală, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare scadenței și până la achitarea integrală a facturii, inclusiv ziua plății. Cuantumul total al dobânzilor datorate poate depăși cuantumul debitului principal asupra căruia au fost calculate.

b) întreruperea furnizării gazelor naturale, începând cu prima zi lucrătoare după expirarea termenului menționat în preavizul de sistare. Preavizul de sistare se va trimite în termen de 5 zile calendaristice de la data scadenta a facturii.

c) rezilierea de drept a Contractului, începând cu a 31 -a zi calendaristică de la data scadenței, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, în cazul în care Achizitorul nu achită integral contravaloarea furnizării gazelor naturale facturate și a majorărilor de întârziere.”

Solicitarea nr. 6: „Referitor la model contract de furnizare

10. REZILIEREA CONTRACTULUI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10.2. Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare dintre situațiile prevăzute la art. 10.1. din contract se sancționează cu obligarea Furnizorului la plata de daune interese compensatorii către Achizitor în procent de 20% din prețul contractului, la care se adaugă contravaloarea daunelor moratorii înregistrate de Achizitor.

Solicitare: Vă solicităm să respectați prevederile Ord 29 2016 regulament furnizare gaze naturale, cap VIII, sec.1,art.58, lit. h):

h) să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale în situația încetării dreptului de proprietate sau de folosință al clientului final asupra locului de consum, în situația neachitării de către clientul final a facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, precum și în alte situații prevăzute de legislația în vigoare; rezilierea din inițiativa furnizorului se efectuează cu transmiterea, în mod gratuit, a unui preaviz de cel puțin 15 zile calendaristice.”

Răspuns: Nu se acceptă această solicitare având în vedere că este vorba de un contract de furnizare gaze naturale pentru mai multe puncte de consum, neputând vorbi în acest caz despre aplicarea prevederilor art. art.58, lit. h), din Ordinul 29/2016, respectiv sancțiunea rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale în situația încetării dreptului de proprietate sau de folosință asupra unuia dintre locurile (punctele) de consum.

Solicitarea nr. 7: Referitor la model contract de furnizare

Vă solicităm să respectați legislația aplicabilă în vigoare: Orice cheltuieli legate de alte taxe și comisioane necesare îndeplinirii contractului de furnizare Gaze Naturale, cad în sarcina exclusiv a furnizorului cu excepția taxelor și tarifelor din deconectare/reconectare pentru neplata sau din neplata și majorările legale (Ord. ANRE. Nr.29/2016, art.58, lit. f) de întârziere la plata facturilor.

Răspuns: Se acceptă această solicitare. Se introduce art. 5.12 în contract cu următoarea formulare:

5.12. Orice cheltuieli legate de alte taxe și comisioane necesare îndeplinirii contractului de furnizare gaze naturale, cad în sarcina exclusiv a Furnizorului cu excepția taxelor și tarifelor din deconectare/reconectare pentru neplata sau din neplata și majorările legale de întârziere la plata facturilor."

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus, restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur - Vasile Chiș



ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Popescu Florina



SERVICIU ACHIZIȚII
Exp. A.P. Agripina Tîrcavu



NR 10040 / 12.03.2020.

Clarificari

Caiet de sarcini – Achizitie gaze naturale 2020-2021

PC.1- Codul locului de consum (CLC) este trecut in dreptul fiecarui punct de consum.

PC.2 - Consumatorul are obligația efectuării, la termen, verificării tehnice periodice/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare gaze naturale cu firme autorizate ANRE.

In aceasta situatie respectand prevederile legale conform Legii energiei 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, firma ce executa lucrarea va pune la dispozitia achizitorului, fisele de evidenta a lucrarilor tehnice periodice, in copie, fise preluate de la operatorul SD.

PC.3- In cazul unor intreruperi in alimentarea cu gaze naturale , respectand prevederile legale, Legea energiei 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare , furnizorul are obligatia sa anunte consumatorul, cu minimum 2 zile inainte, despre intreruperile programate in furnizarea gazelor naturale si sa asigure reluarea furnizarii , cu conditia permiterii accesului de catre consumator, in termen de maxim 24 de ore de la data incetarii motivului intreruperii conform Ord. ANRE nr.162 standard distributie (cap.II, art.18,(3)) si Ord. ANRE nr.29/2016 cap.VI, art.51-54 care reglementeaza intreruperea/limitarea/reluarea furnizarii si alimentarii cu gaze naturale la locul de consum al clientului final

PC.4- In cazul unor defectiuni la instalatiile de utilizare ale consumatorului, la cererea acestuia, furnizorul prin operatorul SD va lua masuri de intrerupere a furnizarii gazelor naturale si de separare fata de reseaua de alimentare, conform prevederilor Legii energiei nr.123/2012 art.145 lit.(b+l) cu modificarile si completarile ulterioare.

Sef Departament Dezvoltare Mentenanta

Ing.Dan BUZATU

Sef Serviciu Energetic

Ing.Mihai CROITORU

Intocmit,

Ing.Horia IONASCU

**Departament Dezvoltare Mentenanță
Serviciu Energetic****CAIET DE SARCINI
privind achiziția de gaze naturale**

Prezentul caiet de sarcini, se referă la achiziția de gaze naturale necesare pentru alimentarea a **25 locuri de consum** aflate în exploatarea autorității contractante, respectiv CONPET S.A. Ploiești, pentru perioada **23.04.2020 – 22.04.2021**.

Adresele punctelor de consum și cantitățile de gaze naturale estimate a fi consumate în fiecare locație în parte, pentru 12 luni se regăsesc în Tabelul 1 anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Cantitatea totală estimată de gaze naturale este de **16.850 MWh**.

Alimentarea cu gaze naturale se face prin stații de reducere-măsură (SRM-uri) aflate în fiecare punct de lucru. Aceste stații sunt dotate cu contoare, pentru măsura cantității de gaze naturale consumate și corectoare volumetrice care asigură convertirea consumurilor în standard metru cub.

Punctele de consum și instalațiile de utilizare gaze naturale aferente acestora sunt următoarele:

01. Sediul 1 Conpet (Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3): CLC-4001091888

instalație joasă presiune, Q = 140 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 63m/4", 1m/3", 1m/2 1/2", 75m/ 1 1/4";

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă Viessman (575 kW/buc.), mașină de gătit, grătar, fripteoză ;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 0 buc;
- nr. buc. electroventile: 4 buc.
- nr. buc. detectoare gaze: 14 buc.

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele**

02. Sediul II – Conpet (Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 8): CLC- 4001091267

instalație redusă presiune, Q= 200 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 34m/4", 10m/3", 268m/2", 49m/1 1/2", 198m/1 1/4", 27m/1", 112m/ 3/4", 11m/ 1/2";

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă (500 kW), cuptor forjă, 2 buc. Generatoare aer cald, presă vulcanizare, 2 buc.prize oxicaș, 2 buc.letcon, mașină de gătit cu plită, masină de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 2 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 4 buc.;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele**;

03. Stația țigii Băicoi – Centru:CLC- 4001094487

instalație joasă presiune, Q = 160 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 177m/3", 42m/2", 10m/1";

consumatori: centrală termică (60 kW), 2 buc cazane abur BA-07;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele**;

04. Stația țitei Urlați: CLC- 4001095383

instalație joasă presiune, Q=10 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 35m/2"; 5m/1¼";

consumatori: centrală termică murală (49-66 kW);

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 0 buc;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;**

05. Releu Sinaia: CLC- 4001092890

instalație joasă presiune, Q = 20 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 10m/¾", 3m/½";

consumatori: centrală termică murală (28 kW), mașină de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;**

06. Stația automatizată țitei Bărăganu:CLC- 4001390331

instalație redusă presiune, Q = 650 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 2,5m/6 ½ ", 1,5m/4", 300m/3", 6,5m/2 ½ ", 155m/2", 47m/1", 80m/1/2";

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă ACV-CA 600, 4 buc. mașini de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 6 buc.SRM;
- nr. buc. electroventile: 7 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 7buc.;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;**

07. Rampa încărcare țitei IMENI CLC- 4000900955

instalație joasă presiune, Q = 50 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 61,5m/63mm subterană; 88,5m/32mm subterană; 10m/2", 30m/3/4";

consumatori: cazane abur: AC 1 (850 kW), BA 0,4, Poiana, bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;**

08. Stația automatizată țitei Orlești CLC-4000000794

instalație redusă presiune, Q = 100 Nmc/h;

lungime/diametru conductă: 80m/2", 140m/1½", 180m/1";

consumatori: cazan abur BA 0,7, cazane apă caldă (100 kW/buc) – 2 buc, bec Teclu, 2buc. mașină de gătit;

centrală termică cu tiraj forțat 32Kw, Q =3.80 Nmc/h; 2 buc.

centrală termică cu tiraj forțat 24Kw, Q =2.80 Nmc/h; 1 buc.

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 3 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc.;

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele;**

09. Stația automatizată țitei Otești CLC- 4001430797

instalație joasă presiune, Q= 10 Nmc/h

lungime/diametru conductă : 90/1", 15m/1/2"

consumatori: centrală termică murală (31kw), bec Teclu

- nr.buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A. : 1 buc. PRM
- nr.electroventile : 2 buc.
- nr.detectoare gaze : 2 buc.

Operator SD: **Distrigaz Sud Rețele**

10. Constanța, str.Movila Sara- Sediul Sector Constanța CLC- 4001715821

instalație joasă presiune, $Q = 100 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 8,5m/2 1/2", 20m/2", 50m/1 1/2";

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă (230 kW/buc);

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc.
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc.

operator SD: **Distrigaz Sud Rețele**;

11. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.1; CLC- 4001715827

12. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.2 CLC- 4001715833

13. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.3 CLC- 4001715843

14. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.22 CLC- 4001715857

15. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.23 CLC- 4001715866

16. Constanța, str.Tomis, nr.325, bl.TAV9, ap.24 CLC- 4001715869

instalație de joasă presiune pentru fiecare apartament,

$Q = 3,37 \text{ Nmc/h}$, pentru fiecare apartament

consumatori: 6 centrale murale Ferroli B11BS Econcept 25C

6 buc. mașină de gătit

- nr.buc. electroventile: 1buc.pentru fiecare apartament
- nr.buc. detectoare gaze: 1 buc.pentru fiecare apartament

operator SD : **Distrigaz Sud Rețele**

17. Stația automatizată Țiței Cartojani:CLC-4001715910

instalație redusă presiune, $Q = 25 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 42m/2 1/2", 36m/1 1/4", 44m/1", 12m/ 3/4", 5m/ 1/2";

consumatori: cazan apă caldă ACV N3 (58 kW), centrală termică murală (32 kW), bec Teclu, 3 buc. mașini de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **INSTAL CONSTRUCT COMPANY**;

18. Stația automatizată Țiței Călăreți:CLC- 4001715911

instalație redusă presiune, $Q = 650 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 116m/4", 242m/3", 96m/1", 56m/3/4", 48m/ 1/2";

consumatori: 3 buc. cazane abur BA2, 2buc. cazane apă caldă (850 kW/buc), boiler apă caldă, 6 buc. mașini de gătit, bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM, 8 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 3 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L**;

19. Parcul Mare Țicleni - Gorj nr.1- Stația automatizată Țiței Țicleni:CLC-4001715929

instalație joasă presiune, $Q = 10 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 100m/1 1/2" supraterană, 110m/1 1/2" subterană, 2m/ 3/4", 8m/1/2";

consumatori: cazan apă caldă ACV N3 (58 kW), bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L**

20. Stația Pompare- Petrești, Gorj nr.3 - Depozit Bărbătești:CLC- 4001715932

instalație redusă presiune, $Q = 650 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 280m/6", 250m/2", 70m/1 1/2", 160m/1", 26m/1/2", 160m/3/4";

consumatori: cazane abur BA2 - 3 buc, centrale termice 11 buc (28-32 kW/buc),

mașini de gătit, bec Teclu;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 13 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 13 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L**;

21. Stația automatizată țiței Poiana Lacului:CLC-4001715934

instalație joasă presiune, $Q = 20 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 85m/2 1/2", 51m/1/2"

consumatori: 2 buc. cazane apă caldă ACV 2 (100 kW/buc), bec Teclu, 2 buc. mașini de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM, 1 buc. PRM;
- nr. buc. electroventile: 2 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 3 buc;

operator SD: **Premier Energy S.R.L**

22.Stația automatizată țiței Lucacești CLC- 4001715923

instalație joasă presiune, $Q = 10 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 14m/1 1/2", 8m/1/2"

consumatori:cazan apă caldă ACV N3(58Kw),bec Teclu

- nr.bucati SRM/PRM care aparțin Conpet S.A: 1 buc.PRM
- nr.electroventile: 2 buc.
- nr.detectoare gaze: 2buc.

operator SD: **Premier Energy S.R.L**

23. Rampa incarcare țiței Marghita:CLC- 4001715943

instalație redusă presiune, $Q = 200 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă:135m/3", 15m/2", 30m/3/4";

consumatori: cazan abur locomobil, centrală termică murală (30 kW), bec Teclu,

mașină de gătit;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPET S.A.: 1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 1 buc.;
- nr. buc. detectoare gaze: 1 buc.;

operator SD: **Delgaz Grid S.A**

24. Rampa automatizată încărcare țiței Biled:CLC- 4001715951

instalație redusă presiune, $Q = 220 \text{ Nmc/h}$;

lungime/diametru conductă: 342m/3", 4m/2", 25m/3/4";

consumatori: cazan apă caldă (93 kW), 2 cazane abur ICI Caldaie AX 1200;

- nr. buc. SRM/PRM care aparțin S.C. CONPRT S.A.:1 buc. SRM;
- nr. buc. electroventile: 0 buc;
- nr. buc. detectoare gaze: 0 buc;

operator SD: **Delgaz Grid S.A**;

25. Sediul Moinești CLC- 4001715958

instalație joasă presiune, $Q = 10 \text{ Nmc/h}$

lungime/ diametru conductă: 80m/1", 12m/1/2"

consumatori: centrală termică murală (24 kw), mașină de gătit;

- nr.buc. SRM/PRM care aparțin S.C.CONPET S.A. : 1buc. PRM
- nr.buc. electroventile: 2 buc
- nr. detectoare gaze : 2 buc.

operator SD: **Delgaz Grid S.A**

Nota: Adresele punctelor de consum , si cantitățile de gaze naturale estimate a fi consumate in fiecare locație in parte, in perioada :**23.04.2020 – 22.04.2021** se regăsesc in **Tabelul 1** anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Exploatarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, din cadrul CONPET S.A se face cu respectarea legislației în vigoare si in special cu respectarea „**Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE – Ordinul ANRE nr.89/10.05.2018 – M.O. al Romaniei, Nr.462/5.06.2018**”, și a Ordinului ANRE nr. 179/2015.

Consumatorul are obligația efectuării, la termen, verificării tehnice periodice/reviziei tehnice periodice a instalațiilor de utilizare gaze naturale cu firme autorizate ANRE.

Furnizorul se obligă să pună la dispoziția consumatorului, fără plată, fișele de evidență a lucrărilor tehnice periodice, in copie, fișe preluate de la operatorul SD.

Prin prezentul caiet de sarcini se urmărește selectarea furnizorului de gaze naturale al CONPET S.A., pentru a achiziționa gaze naturale de pe piață liberă si încheierea contractului de furnizare pentru **un an**.

Furnizorul trebuie să asigure consumatorului gaze naturale cu respectarea parametrilor de calitate conform standardelor emise de autoritatea de reglementare in domeniu si condiții tehnice de siguranță sporite.

CONPET S.A. nu va admite sub nici un motiv întreruperi in alimentarea cu gaze naturale.

In cazul unor defecțiuni la instalațiile de utilizare ale consumatorului, la cererea acestuia, furnizorul va lua masuri de întrerupere a furnizării gazelor naturale si de separare față de rețeaua de alimentare

Furnizorul va asigura citirea contorilor de către operatorul de distribuție in ultima zi a lunii de consum, și facturarea cantităților de gaze naturale, rezultate in baza documentelor emise de către distribuitor. Plata facturii de gaze naturale este scadentă la 30 de zile calendaristice de la data intrării facturii in societate.

Prețul va fi exprimat in lei/MWh, fără TVA si va fi detaliat pentru prețul de baza al gazului si toate taxele reglementate (tarif transport, tarif distributie, acciza, etc.). Prețul de baza va rămâne neschimbat pe toata durata contractului .

Furnizorul nu va percepe penalități pentru neîncadrarea în prognoză.

Șef Departament Dezvoltare Mentenanță,
Ing. Dan BUZATU

Inginer Șef Dezvoltare Mentenanță,
Drd. ing. Robert VLĂDESCU

Șef Serviciul Energetic,
Ing.Mihai CROITORU

Întocmit,
Ing. Horia IONAȘCU