


**Nota:**

Banda avertizoare va fi inscriptionata cu denumirea produsului transportat prin conducta.

Proiectare conform Ordin nr. 118/2013

Groapa de pozitie pentru imbinare prin sudura a tronsoanelor de conducte



Simbol	Denumire	Dimensiuni [mm]
De cd	Ø conducta	273
De tub	Ø tub protector	406
h is	adancime inghet	900
hs	adancime sant	1273
hst	adancime sant cu tub	2006
hgp	adancime groapa pozitie	1573
Lc4	latime la sol pentru sant	900
Lfs	latime fund sant	546
Lfs tp	latime fund sant cu tub	812
h fs	adancime zona netaluzata	800
S pm	strat pamant maruntit	100

Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data
S.C. SNIF PROIECT S.A. Targoviste Numar de inmatriculare J15/925/2005				Beneficiar: CONPET S.A. PLOIESTI
				Pr. nr. 361/2018
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	„Inlocuire a unui tronson de conducta, in lungime de cca. 3400m cu diametru de Ø10 3/4” Icoana - Cartojani, necesar a fi inlocuit, cu punct de plecare intrarea in padurea de la parc 4 Roata si terminarea la iesirea din padurea parc 4 Roata”
Sef proiect	Ing. Costea Paul			
Desenat	Ing. Radu Florin		Data: 2018	Montarea in sant a conductei transport titei DN 250
Proiectat	Ing. Matei Benone			
				Faza PT+CS+DE
				Pl. nr. 25