

Nr. inreg.: 25378/12.08.2020

Referință: Procedura simplificată organizată de CONPET SA în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect servicii de proiectare rezervoare pentru apa/P.S.I. în Rampa de incarcare titei Pecica, Rampa de incarcare titei Biled, Statie automatizata Constanta Sud

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1: Pentru cele trei obiective, va rugam sa confirmati existenta scenariilor de securitate la incendiu, verificate Ci Cc si avizate spre neschimbare de catre ISU.

Raspuns 1: Pentru locațiile Biled și Pecica exista scenarii de securitate la incendiu, iar in locatia Constanta Sud deținem plan de intervenție vizat ISU.

Intrebare 2: Pentru cele trei obiective va rugam sa confirmati:

- a) Existenta proiectelor faza PRECUM CONSTRUIT (As Built) pentru sistemele de detectie incendii, verificate in conformitate cu legile in vigoare.
- b) Existenta proiectelor faza PRECUM CONSTRUIT (As Built) pentru sistemele PSI, verificate in conformitate cu legile in vigoare.
- c) Existenta proiectelor faza PRECUM CONSTRUIT (As Built) pentru cele 3 obiective: trasee conducte tehnologice ingropate, trasee cabluri forta ingropate, trasee cabluri curenti slabi ingropate, canalizari.

Raspuns 2: Pentru locatiile BILED si PECICA nu există sistem de detecție incendii. Deținem Proiect PSI pentru ambele locații si Proiect trasee conducte tehnologice, trasee cabluri, canalizare.

Pentru locatia CONSTANȚA-SUD deținem proiect rețea hidranți si proiect alimentare cu apă.

Intrebare 3: Va rugam confirmati pentru cele trei obiective existenta Autorizatiei de Securitate la Incendiu (de functionare, avizata ISU) in termen de valabilitate.

Raspuns 3: Pentru locațiile Biled și Pecica exista Autorizații de Securitate la incendiu. Pentru locatia CONSTANȚA- SUD nu deținem Autorizație de Securitate la Incendiu.

Intrebare 4: In cazul in care este necesara o noua Autorizatie de Securitate la Incendiu, aceasta se obtine dupa efectuarea lucrarilor de construire a instalatiilor PSI si intra in faza de As Built (10%). Va rugam confirmati.

Raspuns 4: Dacă este necesară o nouă Autorizație de Securitate la Incendiu, obținerea acesteia se va face ulterior lucrărilor de construire a instalațiilor PSI și va intra în faza As Built (10%).

Menționăm că oferta va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus și că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim,

DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Timur Vasile CHIS

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Florina POPESCU

SERVICIU ACHIZIȚII
Coord.Achiz. Laura Mihail