

Nr. inreg.: 23789/30.07.2020

Referință: Achiziție directă organizată de CONPET S.A. în vederea atribuirii contractului de achiziție ce are ca obiect servicii de proiectare înlocuire grup de pompare țiței, Depozit Satchinez, județul Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1: Lista de materiale va cuprinde numai cantitățile de demolat. Nu se va întocmi proiect de demolare! Va rugăm confirmați!

Raspuns 1: Confirmăm că nu se va întocmi proiect de demolare.

Intrebare 2: Va rugăm să ne specificați ce obiective aferente sistemului de pompare necesită modernizare?

Raspuns 2: Conform Caietului de Sarcini se dorește înlocuirea agregatelor de pompare vechi (proprietate OMV PETROM) și prevederea a două agregate de pompare noi (tipul pompelor – cu cavități progresive, prevăzute cu motoare electrice în construcție Ex de 0,4 kV va fi stabilit de către proiectant pe baza unui studiu comparativ) amplasate pe un SKID comun pompă-motor, prevăzute cu copertină metalică. Se vor realiza legăturile tehnologice, electrice și de automatizare.

Intrebare 3: Dotarea cu mijloace PSI și de intervenție în caz de incendiu se va face conform scenariu de Securitate la incendiu actual. Va rugăm confirmați!

Raspuns 3: Confirmăm că dotarea cu mijloace PSI și de intervenție în caz de incendiu se va face conform scenariu de Securitate la incendiu actual.

Intrebare 4: Având în vedere că grupul de pompare existent va fi dezafectat, considerăm adaptarea scenariului de Securitate la incendiu, prin includerea noului grup de pompare propus. Va rugăm confirmați!

Raspuns 4: Având în vedere că grupul de pompare existent va fi dezafectat, confirmăm că adaptarea scenariului de Securitate la incendiu se va realiza prin includerea noului grup de pompare propus.

Intrebare 5: Pentru obținerea avizului și autorizației de Securitate la incendiu se va oferta separat. Va rugăm confirmați!

Raspuns 5: Nu se va oferta separat obținerea avizului și autorizației de Securitate la incendiu.

Intrebare 6: Amenajarea porțiunii căii de acces de la drumul de acces al OMV Petrom la obiectivele Conpet SA este considerată alee pietonală. Va rugăm confirmați!

Raspuns 6: Confirmăm că amenajarea porțiunii căii de acces de la drumul de acces al OMV Petrom la obiectivele Conpet SA este considerată alee pietonală.

Intrebare 7: Asistența tehnică și consultanța, emiterea dispozițiilor de șantier sunt parte integrantă a fazei de proiectare DDE. În urma analizei caietului de sarcini faza DDE nu este inclusă în acesta. Aceste activități vor fi bugetate separat. Va rugăm confirmați!

Raspuns 7: Asistența tehnică și consultanța, emiterea dispozițiilor de șantier nu vor fi bugetate separate.

Intrebare 8: In cazul in care exista mai multe solutii tehnice identificate de beneficiar sau constructor ce nu au impact asupra listelor de materiale emise de proiectant, documentatia va fi ajustata in consecinta, fara costuri suplimentare. Daca listele de materiale sufera modificari semnificative, atunci proiectantul este indreptatit la costuri aditionale pentru reproiectare. Va rugam confirmati!

Raspuns 8: Conform Caiet de Sarcini, Contractorul este obligat să acorde asistență tehnică și consultanță și să emită Dispoziții de Șantier, antemăsurători și documentație revizuită în perioadele derulării contractului și ale executării lucrărilor, fără costuri suplimentare din partea CONPET S.A..

Menționam că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus si că restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur-Vasile CHIS

ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII
Ing. Popescu Florina

SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Achiz. Laura Mihail