

Nr. înreg.: 21159/09.07.2020

Referință: clarificări 4 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă, în lungime de cca. 3500 m, cu diametrul de $\varnothing 12 \frac{3}{4}$ " și $\varnothing 14 \frac{3}{4}$ " Cartojani-Ploiești, în vâlceaua afluentă râului Neajlov și pădurea Sf.Gheorghe

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: În Listele cu cantitățile de lucrări, pentru procurarea anumitor materiale s-a prevăzut „YC01RON - diferența preț material”.

Vă rugăm să ne comunicați dacă sunt acceptate coduri de material(procurare)/articole care sa inlocuiasca „YC01RON - diferența preț material”, coduri care sa cuprinda denumirile din antemăsurători.

Răspuns: Sunt acceptate coduri având denumirea din antemăsurători pentru procurarea materialelor, ce vor înlocui YC01RON „diferența preț material”.

2. Întrebare: Se acceptă pentru inelele distanțiere tip ALTA M/N si presetupele care inchid tubul de protecție produse similare cu cele produse de firma ALTAROM și care îndeplinesc cerințele din Foile de date?

Răspuns: Sunt acceptate produse similare cu cele produse de firma ALTAROM și care îndeplinesc cerințele din Foile de date din proiect.

3. Întrebare: a) Ref. la deviz / antemăsurătoare CPN205 - Subtraversare cond. dn 300 în tub protector, având în vedere că tubul de protecție are 2 m lungime x d 508 mm (SUPRAFATA = 2 M X 3.14 X.508 = 3.2 MP), vă rugăm să explicitați cantitatea/ suprafața de 5 mp aferentă articolelor

012 IZA04A1 = 5 MP

013 IZL06C1 = 5 MP

b) Vă rugăm să confirmați că la art. 14, cantitatea de 10 mp de bandă aplicată la cald reprezintă cantitatea de bandă necesară ptr. izolarea tubului de protecție.

c) Vă rugăm corelați, dacă este cazul, suprafața de izolat a tubului de protecție cu cantitatea de bandă din polietilenă aplicată la cald.

Răspuns: a) Cantitățile ce se vor lua în calcul de către ofertanți, la întocmirea ofertelor la devizul CPN205 - Subtraversare cond. dn 300 în tub protector vor fi următoarele:

Articol nr. 12 – IZA04A1 – cantitate - 3,19 mp

Articol nr. 13 – IZL06C1 – cantitate - 6,38 mp -- Se scad material si utilaje 100%

Articol nr. 14 – YC01RON – Lei -

- Procurare benzi din polietilenă aplicate la cald – 2 x 3,19 mp = 6,38 mp

- 6,38 mp x lei/mp = lei

b) Suprafața izolată a tubului de protecție va fi de 3.19 mp, iar cantitatea de bandă din polietilenă aplicată la cald pe suprafața tubului de protecție va fi de 6,38 mp (petrecerea izolației va fi 50%) și reprezintă cantitatea de bandă necesară ptr. izolarea tubului de protecție.

c) Suprafața tubului de protecție izolată va fi de 3,19 mp, iar cantitatea de bandă din polietilenă aplicată la cald va fi de 6.38 mp .

4. Întrebare: In Caietul de sarcini, pag. 47/157, se menționează că la subtraversarea în tub protector Dn 508 este necesar ca pe lângă presetupa 20"/14" să se aplice și

Manșoane termocontractile cu dublă secțiune 0 20"- 0 14" = 2 buc.

Nu am identificat cotația acestor manșoane în listele cu cantități.

Vă rugăm clarificați.

Răspuns: Se vor cota cele două manșoane cu dublă secțiune în devizul ofertă CPN205 SUBTRAVERSARE CONDUCTĂ DN 300 IN TUB PROTECTOR, astfel :

Art. 018 NMB025041 ORA 2.000
MONTATOR CONDUCTE

Art. 019 YC01RON LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON
- Procurare manșoane termocontractile cu dubla
secțiune - 508 mm - 355,6 mm (20" - 14") – 2 buc
- 2 buc x lei/buc = lei

5. Întrebare: În Caietul de sarcini, pag. 59/157, este specificat:

“Se vor utiliza benzi de polietilenă aplicate la rece cu suprapunere 50% - sistem C 50, cu grosime minimă 3 mm pentru izolarea tuburilor de protecție. La zonele de sudură conductă înlocuită/conductă ce nu se înlocuiește pe partea de conductă ce nu se înlocuiește (și care este izolată cu bitum), pe o lungime de circa 200 cm se va izola conductă cu sistem de benzi de polietilenă aplicată la rece cu suprapunere 50% - sistem C 50, grosimea minimă 3 mm.

Pe de altă parte, în lista de cantități CPN205, pentru izolația tubului de protecție se cotează banda de polietilenă aplicată la cald (art. 14).

a) Vă rugăm să clarificați cu ce se izolează tubul de protecție d 508 = 2 m (la subtraversare). Vă rugăm să corelați răspunsul la întrebarea 5 cu răspunsurile de la întrebările 3 și 4.

b) Vă rugăm să clarificați ce se izolează cu bandă aplicată la rece – art. 10, 11, 12 din deviz CPN 301 - Izolare anticorozivă 12 ¾” (numai partea de conductă ce nu se înlocuiește pe o lungime de 200 cm?)

Răspuns: a) Conform articol nr. 14 din devizul ofertă CPN205 tubul de protecție se va izola cu benzi din polietilenă aplicate la cald.

b) În deviz CPN301-Izolarea anticorozivă 12 în articolele 10, 11, 12, se izolează conductă veche pe porțiunea de cuplare conductă nouă și conductă veche.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU