

Nr. înreg.: 21884/15.07.2020

Referință: clarificări 7 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de înlocuire a unui tronson de conductă, în lungime de cca. 3500 m, cu diametrul de $\varnothing 12 \frac{3}{4}$ " și $\varnothing 14 \frac{3}{4}$ " Cartojani-Ploiești, în vâlcea afluentă râului Neajlov și pădurea Sf.Gheorghe

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Vă rugăm să fiți de acord ca materialul tubular aprovizionat să poată fi și de tipul:

D323,1 x 7,1mm - conform standardului HFW API 5L X52M - PSL2 .

D355,6 X 7,1mm - conform standardului HFW API 5L X52M - PSL2.

Răspuns: Se poate utiliza în execuție și material tubular cu sudură longitudinală tip HFW, conform SR EN ISO 3183/2020, de tipul:

- Țeavă din oțel Dn 323,1 x 7,1mm - HFW, PSL 2, L360 M - X52M.

- Țeavă din oțel Dn 355,6 x 7,1mm - HFW, PSL 2, L360 M - X52M.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana ZECHERU