

Nr. înreg.: 31471/05.10.2020

Referința: invitația de participare la cumpărarea directă organizată în vederea atribuirii a contractului cu obiect proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune „Rezervor colectare scurgeri echipat cu pompă de evacuare a lichidelor în Stația Automatizată Constanța Sud”

Ca urmare a clarificărilor solicitate de una dintre firmele care au examinat invitația de participare publicată pe site-ul www.conpet.ro, vă comunicăm următoarele:

Solicitarea nr. 1: „ Pentru a putea evalua corect serviciile de proiectare și execuție pentru achiziția sus menționată, vă rugăm să ne clarificați următoarele aspecte:

1. Durata temporală pe care o considerați optimă pentru golirea rezervorului (în situația când acesta este plin) – pentru a alege tipul de pompa necesară golirii în condițiile dumneavoastră.

2. Tipul materialului din care va fi executat rezervorul, cât și capacitatea clară a acestuia (ex.: 15mc, 20mc etc. – având în vedere că la punctul 4 Cerințe, al Caietului de Sarcini este trecută capacitatea minimă de 15mc).”

Răspuns:

1. Pompa necesară golirii rezervorului trebuie să aibă un debit de 10 – 15 mc/ h.
2. Materialul din care va fi executat rezervorul îngropat este conform standardului EN 10025-2/2004 sau echivalent, protejat anticoroziv la exterior:
 - un strat grund epoxidic cu zinc - grosime strat uscat = 50 ÷ 60 μ m;
 - un strat vopsea intermediară epoxidică - grosime strat uscat = 80 ÷ 100 μ m;
 - un strat email poliuretanic - grosime strat uscat = 30 ÷ 40 μ m;Grosimea totală a peliculei uscate = 160 -200 μ m.
Capacitatea rezervorului care va fi executat: 15 mc.

Menționăm că oferta dumneavoastră va fi elaborată ținând cont de indicațiile precizate mai sus, restul cerințelor din invitația de participare rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Timur - Vasile Chiș

ȘEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Popescu Florina

SERVICIU ACHIZIȚII
Coord. Actv. Sp. Agripina Tîrcavu