

**Nr. înreg.: 31490/05.10.2020**

**Referință: clarificări 5 la documentația de atribuire a contractului de execuție lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta de țigă Ø 8 5/8" Lucăcești-Vermești, pe tronsonul Stația Lucăcești-deal Măgura în lungime de cca 2 km+racordul către rampa de încărcare țigă Moinești de 6" în lungime de 700 ml**

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentația publicată pentru procedura de achiziție mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

**Întrebarea 1:** In cap. IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare din Fisa de Date a Achizitiei se precizeaza „Devizul economic se va prezenta si pe suport magnetic (format „seldev.tmp”, „selext.tmp”). Ofertantii vor transmite si fisierul „baz(nr).dat” in cazul in care acestia utilizeaza programul Doclib.” Avand in vedere faptul ca in cadrul societatii noastre este implementat alt tip de program (eDevize), va rugam sa acceptati ca devizul economic sa fie prezentat pe suport magnetic in format „.edvio”, care ulterior poate fi convertit si importat in alte programe de devize. Precizam faptul ca formatul „.edvio” poate fi reimportat in programul eDevize.

**Răspuns:** Se acceptă prezentarea devizului economic pe suport magnetic in format „.edvio”.

**Întrebarea 2:** Conform NIPA proprii Conpet rev.3, art.30 alin. (9) lit. c), CONPET poate acorda plăți în avans până la 15% din valoarea totală a contractului, dacă acest fapt este stabilit prin Documentația de atribuire.

Având în vedere ponderea semnificativă a materialelor (țevilor) din valoarea contractului, cerințele furnizorilor/producătorilor de țevi, termenele de livrare ale țăvilor și durata de punere în operă a țăvilor aprovizionate, vă rugăm să aprobați și introduceți în modelul de contract propus acordarea unui avans de 15% din valoarea totală a contractului.

**Răspuns:** Nu se acceptă acordarea unui avans.

**Întrebarea 3:** Referitor la Fisa Tehnica pentru „Robinet cu sertar pana din otel, tija neascendentă”, avand in vedere faptul ca doar costul pentru obtinerea certificatului de inspectie tip 3.2 este mai mare decat costul robinetului propriu-zis, va rugam sa analizati posibilitatea renuntarii la „certificatul de inspectie tip 3.2 pentru corp si capac, conf. SR EN 10204:2005 – Produse metalice”, solicitat la sectiunea Observatii din Fisa Tehnica.

**Răspuns:** Se vor respecta datele din proiect. Nu se renunta la certificatul de inspectie de tipul 3.2.

**Întrebarea 4:** Referitor la Foile de Date pentru „Teava din otel Dn 150 si Teava din otel Dn 200”, avand in vedere faptul ca, costul pentru obtinerea certificatului de inspectie tip 3.2 influenteaza major pretul materialului tubular, va rugam sa analizati posibilitatea renuntarii la „certificatul de inspectie tip 3.2 conform SR EN 10204:2005 – Produse metalice” solicitat la sectiunea 4. Observatii din Foile de Date.

**Răspuns:** Se vor respecta datele din proiect. Nu se renunța la certificatul de inspecție de tipul 3.2.

Menționez că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus și restul cerințelor din documentația de atribuire rămân neschimbate.

Va mulțumim.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Dr. ing. Timur-Vasile CHIȘ**

**Șef Serviciu Achiziții**  
**Ing. Florina POPESCU**

**Serviciul Achiziții**  
**Exp. A.P. Claudia BRĂSLAȘU**