

LISTA DE ALARME

Beneficiar : **CONPET S.A.**

Cod document : **A656A-LA**

Cod proiect : **A 656**

Faza : **DDE**
Revizie: **Rev 1**

Denumire proiect: **CONSTRUCȚIE REZERVOR NOU PENTRU ȚIȚEI**
(V=2500 mc)
STAȚIA DE POMPARE BILED TIMIS

Întocmit: **I.V.Ion**

Verificat: **Ing.B. Stroie**

Aprobat: **Ing.A. Ionescu**

LISTA DE ALARME

Nr.crt	Echipament	Alarma [mm]				Note
		Minim	Minim-minimorum	Maxim	Maxim maximorum	
1	LT-1	700*	600*	8570*	8770*	Rosemount SAAB(Nota 1)
2	LT- 2	1430*	1330*	9300*	9500*	VEGA(Nota 1)

Interblocările pe robinetii cu motor MOV 003, MOV 004 (existenti) se vor realiza pe semnalul de la traductorul de nivel D-124-LT-003 respectiv D-124-LT-004 (VEGA) dupa cum urmeaza:

- La nivel maxim maximorum 9500*mm MOV-004 se va închide
- La nivelul de 1330*mm pentru minim MOV-003 se va închide

Logica de interblocare se va realiza in sistemul PLC/SCADA al beneficiarului.

Note:

1. Valorile de mai sus notate cu (*) urmeaza a fi stabilite dupa executia rezervorului si achizitia echipamentelor.