



LEGENDA:

Zona 2

Zona neclasificata

- NOTE:**
- Planul de zonare a fost intocmit cu respectarea standardului SR EN 60079-10-1/2009 "Atmosfere explozive, Partea 10-1 Clasificarea arilor. Atmosfere explozive gazoase" si NEx01-2006 "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea si intretinerea instalatiilor tehnice".
 - In interiorul zonelor 2, exista zone 1 limitate, dupa cum urmeaza:
 - o sfera cu raza de 1,5m in jurul surselor de degajare;
 - in toate spatiile sub nivelul solului.
 - Echipamentele electrice si de automatizare instalate in zone clasificate vor avea protectie antiexploziva corespunzatoare pentru grupa de gaze IIA si clasa de temperatura T3.

TABEL CU SUBSTANTE				
COMBUSTIBIL VEHICULAT	GRUPA DE EXPLOZIE	TEMPERATURA DE INFLAMABILITATE	LIMITE DE EXPLOZIBILITATE LEL / LES	CLASA DE TEMPERATURA
TITEI	IIA	+30grd.C	0.6%vol. / 7%vol.	T3

3				6			
2				5			
1	AFC	21.10.2019		4			
Rev.	Descriere	Data	Semnat	Rev.	Descriere	Data	Semnat
Acest document este proprietatea S.C. ELLIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare							
Intocmit	Verificat	Aprobat	Beneficiar		Denumire proiect		
Cristian Neagu	Androne Ionescu	Androne Ionescu	CONPET S.A.		CONSTRUCTIE REZERVOR R2 PENTRU TITEI (V=2500MC) STATIA DE POMPARE BILED TIMS		
<div><div>92</div><div>ELLIS</div><div>arhitectura proiectare inginerie consultanta tehnica</div></div> <div><div>SR</div><div>AC</div><div>ISO 9001</div><div>certificat</div></div> <div><div>PLAN ZONARE</div></div>				Nr.: A656-EL-05		Faza: DDE	
				Scara: 1:500			
				Borderou: A656-EL-BD		Rev.AFC	
				Data: 21.10.2019		Plansa: 1/1	
Material:				Masa:			