



MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU ADOPTATE

Instalatia fixa de stingere cu spuma este formata din :

- 2 conducte Dn 100 prinse cu suportii pe rezervor pentru alimentare generatoare;
- 2 generatoare de spuma aeromecanica GSA 800 CF ;
- 2 deversoare de spuma DSCF 150

Conductele sunt metalice calitate de material P235TR2 sau echivalent cu limita de curgere minim 235 N/mm².

Imbinarile se realizeaza prin sudura cap la cap si prin imbinari cu flanse.

LEGENDA

RS Racord spuma

DS Deversor spuma

GSA800CF Generator de spuma aeromecanica, 800 l/min

3				6			
2				5			
1				4			
Rev.	Descriere	Data	Semnat	Rev.	Descriere	Data	Semnat
Acest document este proprietatea S.C. ELLIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare							
Intocmit	Verificat	Aprobat	Beneficiar		Denumire proiect		
R.Nita	A.Ionescu	A.Ionescu	CONPET S.A.		CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI (V=2500 mc) STATIA DE POMPARE BILED TIMIS		
ELLIS'92 arhitectura proiectare inginerie consultanta tehnica		SP AG ISO 9001 CERTIFICAT		INSTALATIE PSI DE STINGERE CU SPUMA AEROMECHANICA - PLAN -		Nr.: A656-PSI-01.00 Rev.0	
						Scara: 1:200(1:50) DDE	
Material:		Masa:		Data: 06.2019		Plansa: 1/1	