## SUPORT Sp1

1:5




## SUPORT Sp2

1:5




1:5




## SUPORT Sp3

1:5







1:5




























| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PIULITA M12sp. | SR EN ISO 4032:2013 | 4 | gr.5 | | 0.02 |
| 11 | Bratara(Dn80) | SR EN 10025/2:2004 | 1 | R-043 | ø12-295 | 0.3 |
| 3 | Nervura | SR EN 10025/2:2004 | 1 | S235JR | 6x85x294 | 0.9 |
| 2 | Placa 1 | SR EN 10025/2:2004 | 1 | S235JR | 6x100x180 | 0.8 |
| 10 | Consola 3 | SR EN 10025/2:2004 | 1 | S235JR | L60x60x6-400 | 2.2 |
| | Electrozi | SR EN ISO 2560:2010 | | E 35 2 B | | 0.1 |

SUPORT Sp3 -32buc Masa/buc 4.4 kg

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Piulita M12 | SR EN ISO 4032:2013 | 4 | gr.5 | | 0.02 |
| 9 | Bratara (DN100) | SR EN 10025/2:2004 | 1 | R-043 | ø12-365 | 0.35 |
| 8 | Placa 2 | SR EN 10025/2:2004 | 1 | S235JR | 6x100x100 | 0.5 |
| 7 | Consola 2 | SR EN 10025/2:2004 | 1 | S235JR | L60x60x6-400 | 2.2 |
| | Electrozi | SR EN ISO 2560:2010 | | E 35 2 B | | 0.1 |

SUPORT Sp2 -3 buc Masa/buc 3.25 kg

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Piuita M12 | SR EN ISO 4032:2013 | 4 | gr.5 | | 0.02 |
| 5 | Tirant M12 | SR EN 10025/2:2004 | 2 | S235JR | ø14-180 | 0.3 |
| 4 | Guseu | SR EN 10025/2:2004 | 2 | S235JR | 6x50x100 | 0.3 |
| 3 | Nervura | SR EN 10025/2:2004 | 2 | S235JR | 6x85x294 | 0.9 |
| 2 | Placa 1 | SR EN 10025/2:2004 | 2 | S235JR | 6x100x180 | 0.8 |
| 1 | Consola 1 | SR EN 10025/2:2004 | 2 | S235JR | L60x60x6-400 | 2.2 |
| | Electrozi | SR EN ISO 2560:2010 | | E 35 2 B | | 0.3 |

SUPORT Sp1 -2 buc Masa/buc 9.4 kg

| Poz. | DENUMIREA | Nr.DESEN sau STAS | BUC. | MATERIAL | OBS. | Masa kg/buc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | 6 | | | |
| 2 | | | 5 | | | |
| 1 | | | 4 | | | |

| Rev. | Descriere | Data | Semnat | Rev. | Descriere | Data | Semnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Acest document este proprietatea S.C. ELLIS'92 S.R.L. si nu va fi comunicat fara autorizare

| Intocmit | Verificat | Aprobat | Beneficiar | Denumire proiect |
|---|---|---|---|---|
| R.Nita | A.Ionescu | A.Ionescu | CONPET S.A. | CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI (V=2500 mc) STATIA DE POMPARE BILED TIMIS |

`92 ELLIS arhitectura proiectare inginerie consultanta tehnica

SRAC Certificat de Calitate ISO 9001

# SUPORTURI CONDUCTE PSI RACIRE

| | |
|---|---|
| Material: | Masa: |
| Nr.:A656-PSI-02.01 | Rev.0 |
| Scara: 1:5 | DDE |
| Index:A656-PSI-BD | Rev.0 |
| Data:10.2018 | Plansa: 1/1 |

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA SOCIETATII ELLIS'92 S.R.L.-PLOIESTI. IN CONSECINTA, FIRMA ARE DREPTUL EXCLUSIV DE FOLOSIRE A DESENULUI SAU DE OPERARE A EVENTUALELOR MODIFICARI DIN CAMPUL ACESTUIA.

1:25A3(525x297)