

SPECIFICATIE TEHNICA GENERATOR SPUMA AEROMECANICA INSTALATII PSI

Beneficiar : **CONPET S.A.**

Cod document : **A656PSI-ST**

Cod proiect : **A 656**

Faza : **DDE**

Revizie: **Rev 0**

Denumire proiect: **CONSTRUCTIE REZERVOR PENTRU TITEI ($V=2.500m^3$)
STATIA DE POMPARE BILED, TIMIS**

Întocmit: **Ing. R.Nita**

Verificat: **Ing. A.Ionescu**

Aprobat: **Ing. A.Ionescu**

1	DATE GENERALE	
2	TIP	GSA 800
3	MODEL	
4	CANTITATE	2 BUC.
5	SERVICIU	STINGERE REZERVOR 2500mc
6	POZIȚIE DE MONTAJ	ORIZONTAL
7		
8		
9		
10		
11		
12	DATE DE PROCES	
13		
14	FLUID ALIMENTARE	SOLUTIE SPUMANTA 3% SAU 6%
15	PRESIUNE ALIMENTARE	3.5-12 BAR
16	DEBIT PROIECTAT	800 l/min
17	RACORD DE INTRARE	DN 80 FP – PN 16
18	FURNITURA VA INCLUDE DEVERSOR DE SPUMA	NU
19	GRAD DE ÎNFOIERE	7÷8
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26	DOCUMENTAȚIE FURNIZOR: DATE TEHNICE, CERTIFICATE CALITATE MATERIAL, TESTE DE	
27	PERFORMANȚĂ, CERTIFICATE DE AGREMENTARE TEHNICĂ DE LA	
28	POMPIERII MILITARI, MARCAJ CE	
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		