

ANEXA 1 – CONTROALE / VERIFICARI IMBINARI SUDATE REZERVOR 2500m.c., CONFORM SR EN 14015:2004

COMPONENTA	TIP SUDURI	TIP CONTROL	VOLUM	STANDARD REFERINTA	CRITERII DE ACCEPTARE
Fund					Conform SR EN14015 :2004
- panou central	Suduri de colt	Vizual (VT)	100%	SR EN 970 :1999	
		Lichide penetrante (PT)	100%	SR EN 571-1 :1999	
		Perna de vacuum -	100%	SR EN 1593 :2002/A1 :2004	
- inel periferic	Imbinari sudate radiale	Vizual (VT)	100%	SR EN 970 :1999	
		Lichide penetrante (PT)	100%	SR EN 571-1 :1999	
	Suduri de colt (imbinare inel periferic-manta)	Vizual (VT)	100%	SR EN 970 :1999	
		Lichide penetrante (PT)	100%	SR EN 571-1 :1999	
Racorduri					
- racorduri pe manta	DN200 - Suduri de colt (stut-inel de intarire) (inel de intarire-manta)	Vizual (VT)	100%	SR EN 970 :1999	
		Lichide penetrante (PT)	100%	SR EN 571-1:1999	
	DN600 Suduri de colt (stut-inel de intarire) (inel de intarire-manta) (stut-flansa) Sudura longitudinala stut	Vizual (VT)	100%	SR EN 970 :1999	
		Lichide penetrante (PT)	100%	SR EN 571-1 :1999	
		Vizual (VT)	100%	SR EN 970 :1999	
		Radiatii penetrante (RT)	100%	SR EN 1435 :2001 SR EN 444 :1996 (clasa A)	
	DN150 - Suduri de colt (stut-inel de intarire) (inel de intarire-manta)	Vizual (VT)	100%	SR EN 970 :1999	
		Lichide penetrante (PT)	100%	SR EN 571-1:1999	
	DN150,DN200 – Sudura cap la cap	Vizual (VT)	100%	SR EN 970 :1999	
		Lichide penetrante (PT)	100%	SR EN 571-1:1999	

NOTA : Prezenta Anexa insoteste documentul A656U-PCC si se va citi impreuna cu acesta.